




EQUIPMENT FOR WATER TREATMENT SYSTEMS

ES2030 CV

Anschluß von Siata Pilotverteiler (A2-DIST-05)

■ Anschlußplan

Anschlußplan für Anschluß von einem Siata Pilotverteiler auf der Steuerung Typ ES2030 CV.



■ Programmierung

Hier werden die Programmschritten gezeigt die wichtig sind für Ansteuerung eines Siata Pilotverteilers.

Elektrische Ansteuerung

Schritt 1 : Programmschritt 1.1 auf "Ja"

Anzahl Schaltstufen

Schritt 2 : Programmschritt 2.1 auf 4 (3 Regenerationsstufen und Betriebsstellung).