

---

# ES 2070 TV

## Steuerung für Enthärtungsanlagen



## Bedienungsanleitung

Software Version 0106 1.01

# Inhaltsverzeichnis

Funktionsbeschreibung .....	1
Abbildung .....	2
Betriebs- und Regenerationsanzeigen.....	3
LED - Display .....	3
LED - Kontrolllampen .....	3
LCD - Display .....	3
Betriebszustand .....	3
Regenerationszustand.....	4
Änderungen und Abfrage von Programmwerten .....	5
Rohwasserhärte .....	5
Aktuelle Uhrzeit .....	6
INFO - Taste.....	6
Softwareversion .....	6
Spülen (Absalzen / Abschlämmen).....	6
Regenerationszeit.....	6
Regenerationsbeschränkungen.....	6
Zusatzprogrammablauf.....	7
Filterkapazität .....	8
Weichwasserabgabe .....	8
Eingangszustände .....	8
Ausgangszustände .....	9
Service - Telefonnummer (anzeigen und ändern) .....	9
Wartung .....	9
Störungen / Meldungen.....	10
Meldung: Anlage überfahren .....	10
Meldung: Stromausfall.....	11
Meldung: Regeneriermittel nachfüllen.....	11
Meldung: Warten auf Regenerationsfortsetzung.....	12
Meldung: Vorkontakt .....	12
Meldung: Minimaler Regenerationsabstand.....	12
Meldung: Wartung erforderlich .....	13
Regenerationsauslösung von Hand.....	14
Externe Ansteuerung .....	15
Eingang Wasserzähler .....	15
Eingang Chemikalienmangel.....	15
Eingang Warten.....	15
Eingang Start.....	16

Sonderfunktionen.....	17
Filterwechsel ohne Programmanlauf.....	17
Regeneration des Reservefilters.....	17
Sofort - Stop.....	17
Schnellauf.....	18
Spülen (Absalzen / Abschlämmen) EIN/AUS.....	18
Regeneration ohne Rücksetzung.....	18
Ändern und Abfragen der Basiswerte.....	19
1. Anlage.....	20
2. Regeneration vor Inbetriebnahme.....	20
3. Zeitversetzte Regeneration.....	21
Zeitstart.....	22
4. Intervallauslösung.....	23
5. Minimaler Regenerationsabstand.....	24
6. Wasserzähler.....	25
7. Rohwasserhärte.....	26
8. Austauscherkapazität.....	27
9. Vorkontakt.....	28
10. Elektrische Ansteuerung.....	29
11. Anzahl der Ventil-Schaltstufen.....	30
12. Impulslänge.....	31
13. Regenerationszeiten.....	31
14. Programmierbaren Ausgängen.....	32
15. Zusatzprogramm 1.....	33
16. Zusatzprogramm 2.....	34
17. Zusatzprogramm 3.....	34
18. Absalzen.....	35
19. Abnahmeimpuls.....	35
20. Ausgang Alarm.....	35
21. Ausgang Meldung.....	36
22. Eingang 5.....	36
23. Eingang Start.....	37
24. Wartung.....	37
Klemmenplan.....	38
Technische Daten.....	39
Declaration of conformity.....	40

# Funktionsbeschreibung

Die Steuerung ES 2070 TV werden für die vollautomatische Überwachung und Regeneration von Ein-, Zwei- oder Dreifilterenthärtungsanlagen eingesetzt.

Bei einer Einfilteranlage steht der Filter entweder in der Betriebsstellung und liefert aufbereitetes Wasser, oder er wird regeneriert. Bei Zwei- oder Dreifilteranlagen kann zwischen Wechselbetrieb (ein (oder zwei) Filter ist in Betrieb, während der andere regeneriert wird oder in der Reservestellung steht) und Parallelbetrieb (zwei oder drei Filter sind - außer bei einer Regeneration - in Betrieb) gewählt werden.

Die Regeneration eines Filters wird mit Hilfe eines Zentralsteuerventils oder über Einzelventile in Verbindung mit einem Pilotverteiler durchgeführt.

Ausgelöst wird sie meistens nach einer bestimmten Durchflussmenge, die aufgrund der einprogrammierten Filterkapazität und der Rohwasserhärte berechnet und mit Hilfe eines Impulswasserzählers gemessen wird.

Eine Regeneration kann auch nach festen Zeitintervallen, über einen externen Schalter (z.B. Wasserhärte - Messgerät, abhängig von der eingebauten Uhrzeit oder durch Tastendruck ausgelöst werden.

Durch Vorgabe eines Zeitfensters wird festgelegt, wann eine Regeneration innerhalb eines Tages nicht erfolgen darf.

Ein externer Schaltkontakt kann verwendet werden um:

- a) eine Regeneration zu verhindern oder zu unterbrechen.
- b) das Betriebsventil zu öffnen oder zu schließen.

Für die Überwachung eines Regeneriermittelbehälters steht ein gesonderter Kontakteingang zur Verfügung.


Zur Vermeidung von Verkeimungen durch längere Standzeiten, kann bei Zweifilteranlagen der in Reserve stehende Filter erst unmittelbar vor seiner Inbetriebnahme regeneriert werden. Ein minimaler zeitlicher Regenerationsabstand vermeidet ständige Regenerationen bei Störungen.

Sechs potentialfreie Relaisausgänge übernehmen zusätzliche Schaltfunktionen für Ventile, Pumpen, Lampen, ZLT etc.

1. Drei Zusatzprogrammfunktionen :  
    Programmierbare Kontaktabgabe vor, während oder nach der Regeneration.
2. Funktion Absalzen :  
    Einleitung eines Spülvorganges nach einer bestimmten Durchflussmenge.
3. Funktion Förderpumpe  
    Ansteuerung einer Förderpumpe während einer Regeneration und während einer Entnahme.
4. Funktion Regenerationsablauf:  
    Kontaktabgabe während des Regenerationsvorganges.
5. Funktion Abnahme:  
    Programmierbare Kontaktabgabe bei Wasserabnahme.
6. Funktion Alarm:  
    Programmierbarer Alarmkontakt.
7. Funktion Meldung :  
    Programmierbarer Meldekontakt.

# Abbildung


## Wandaufbau Typ ES2070 TV



- |   |                       |    |                    |    |                          |    |                            |
|---|-----------------------|----|--------------------|----|--------------------------|----|----------------------------|
| 1 | Betrieb Filter 3      | 7  | Meldung            | 13 | Uhrzeit                  | 19 | vorheriger Programmschritt |
| 2 | Betrieb Filter 2      | 8  | Alarm              | 14 | Löschen                  | 20 | Ziffereingabe              |
| 3 | Betrieb Filter 1      | 9  | Netzsicherung      | 15 | Information              | 21 | LCD - Display              |
| 4 | Regeneration Filter 3 | 10 | Netzschalter       | 16 | Programmierung           | 22 | LED - Display              |
| 5 | Regeneration Filter 2 | 11 | Regenerationsstart | 17 | Cursor schieben          |    |                            |
| 6 | Regeneration Filter 1 | 12 | Rohwasserhärte     | 18 | nächster Programmschritt |    |                            |

# Betriebs- und Regenerationsanzeigen

## LED - Display



m<sup>3</sup>

Im LED - Display wird die noch verbleibende Weichwassermenge bis zur nächsten Regeneration eines Filters angezeigt.


Wird kein Wasserzähler verwendet (Regenerationsauslösung erfolgt z.B. nur in Zeitintervallen), wird immer die volle Kapazität der Anlage angezeigt.

Bei Einfilteranlagen erscheint während der Regeneration der Wert 0 m<sup>3</sup>.

Wenn der maximale Anzeigewert überschritten ist so wird im LED Display die Anzeige "OFL" erscheinen.

**ACHTUNG!** Blinkt der rechte Dezimalpunkt, so wurde die Spülung / Absalzung (siehe Basisprogrammierung Schritt 18) gestartet.


## LED - Kontrolllampen



Farbige Kontrolllampen signalisieren die wichtigsten Funktionszustände:  
 Betrieb Filter 1 (grün), Betrieb Filter 2 (grün), Betrieb Filter 3 (grün),  
 Regeneration Filter 1 (gelb), Regeneration Filter 2 (gelb),  
 Regeneration Filter 3 (gelb), Meldung (rot) und Störung(rot).

Zusätzliche Informationen entnehmen Sie dem LCD - Display.

## LCD - Display



### Betriebszustand

In der zweiten Zeile des LCD - Displays werden folgende Informationen während des Betriebes angezeigt:

- Links standardmäßig die eingegebene Rohwasserhärte, oder bei Auswahl der Wasserzählereinheit Impulse/Liter im Programmschritt 6.2 der Durchfluss in Liter/Minute (Bei Wasserhärteeinheit grain/gallon: Gallon/Minute).
- Rechts die aktuelle Uhrzeit.



<b>Betrieb Filter 1</b> <b>Reg 72h 17:00</b>
---

Oder:

- Links die Anzahl der Stunden bis zur nächsten Regenerationsauslösung, falls die Intervallauslösung im 4. Schritt der Basisprogrammierung gewählt wurde.

<b>Betrieb Filter 1</b> <b>Absalzen 20s</b>
--

Oder:

- Die verbleibende Zeit bis zum Ende einer Abschlammung.

### Regenerationszustand

In der zweiten Zeile des LCD - Displays werden während einer Regeneration folgende Informationen angezeigt:

<b>Regeneration Fil</b> <b>Stufe 2 15m</b>
---

- Links die aktuelle Regenerationsstufe.

**Achtung!** Stufenanzeige 0 bedeutet, dass das in der Basisprogrammierung gewählte Zusatzprogramm vor der Ansteuerung des Regenerationsventils abläuft. Stufenanzeige 'E' weist darauf hin, dass das Regenerationsprogramm abgelaufen ist, aber das Zusatzprogramm noch nicht beendet ist.

- Rechts die verbleibende Restlaufzeit der angezeigten Stufe.

Oder :


<b>Regeneration Fil</b> <b>Warten vor Reg.</b>
---


Am Anfang einer Regeneration wird kontrolliert ob eine Regeneration ist gestattet (zeitversetzte Regeneration, Chemikaliënbëhälter, Minimaler Regenerationsabstand oder Anlage überfahren).

# Änderungen und Abfrage von Programmwerten

Die wichtigsten Programmwerte können durch direkten Tastendruck abgefragt und auf Wunsch geändert werden.

## Rohwasserhärte

Betätigen Sie die Taste Rohwasser mit dem Symbol . In der unteren Zeile erscheint die aktuelle Rohwasserhärte.

<b>Rohwasserhärte</b> <b>15° dH</b>	 <span style="float: right;">#</span>
	<input type="text"/> <input type="text" value="°"/> <input type="text" value="dH"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Wenn Sie den angezeigten Wert ändern möchten, schieben Sie mit Hilfe der Pfeiltaste "▶" den Cursor unter die zu ändernde Ziffer, und ändern Sie den Wert mit Hilfe der Nummerntaste "#".

Folgende Werte können entsprechend der bei der Basisprogrammierung im 7.Schritt eingegebenen Einheit eingegeben werden:

Einheit der Rohwasserhärte Eingabewert		Eingabewert
° dH	deutsche Härte	2 - 99
° F	französische Härte	4 - 199
° E	englische Härte	2 - 99
mg/l CaCO <sub>3</sub>	Milligramm pro Liter CaCO <sub>3</sub>	40 -1990
gpg	Grains per gallon	2 - 99

Die Berechnung der Weichwassermenge mit geänderten Werten erfolgt jeweils beim Start einer Regeneration nach der Formel:

$$\frac{\text{Austauscherkapazität (°dH m}^3\text{)}}{\text{Rohwasserhärte (°dH)}} = \text{Weichwassermenge [m}^3\text{]}$$


**Achtung!** Bei Zentralsteuerventilen mit Rohwasser-Verschneideinrichtungen registriert der Wasserzähler die Verschnittmenge. Es muss daher die Härte des verschnittenen Wassers von dem Eingabewert abgezogen werden.

Beispiel: Rohwasserhärte = 15 °dH Verschnittwasser = 6 °dH  
 Daraus folgt ein Eingabewert von 15° dH - 6 ° dH = 9 ° dH.



## Aktuelle Uhrzeit


Betätigen Sie die Taste Uhrzeit mit dem Symbol . In der unteren Zeile erscheint die aktuelle Uhrzeit.

<b>Uhrzeit eingeben</b> Mo 16:48	  
-------------------------------------	---

Wenn Sie die angezeigte Uhrzeit ändern möchten, schieben Sie mit Hilfe der Pfeiltaste "►" den Cursor unter die zu ändernde Ziffer, und ändern Sie den Wert mit Hilfe der Taste "#".

## INFO - Taste

Mit Hilfe der Informations-Taste können verschiedene Informationen bzw. Werte abgefragt werden. Änderungen werden - soweit möglich - im Programmabschnitt **Änderungen und Abfrage der Basiswerte** beschrieben.

Betätigen Sie die Informations-Taste mit dem Symbol . Die erste Information wird angezeigt. Weitere Informationen erhalten Sie durch wiederholtes betätigen der Taste.

### Softwareversion

<b>Softwareversion</b> ES2070t0106 1.01
--

Die Software wird im Werk ständig gewartet. Bei Bedarf werden Änderungen vorgenommen, um das Produkt neuen Erkenntnissen und Anforderungen anzupassen. Anzeigt wird die zur Zeit eingebaute Versionsnummer.

### Spülen (Absalzen/Abschlämmen)

<b>Spülen</b> 5001 3501 20s
--------------------------------

Es werden in der unteren Zeile folgende Werte angezeigt:

**Links** das einprogrammierte Spülintervall.  
**In der Mitte** die noch verbleibende Weichwassermenge bis zur Spülung.  
**Rechts** die einprogrammierte Spüldauer.

### Regenerationszeit

<b>Reg. Zeit (Min)</b> Σ 125 Rest 15
---

**Links unten** wird die Gesamtzeit einer Regeneration angezeigt.

**Rechts unten** wird die verbleibende Restzeit einer eventuell laufenden Regeneration angezeigt.

### Regenerationsbeschränkungen

<b>NoReg 16:00 - 18:00</b> <b>IntRg72</b> <b>MinRg4</b>
--

### NoReg 16:00 - 18:00

Wurde bei der Basiswertprogrammierung im 3. Schritt ein Zeitbereich eingegeben in dem keine Regeneration stattfinden soll, so wird dieser Bereich angezeigt. Anderenfalls erfolgt die Anzeige: NoReg ---.



### IntRg 72

Wurde bei der Basiswertprogrammierung im 4. Schritt die Intervallauslösung eingegeben, so wird das Zeitintervall in Stunden angezeigt.  
Anderenfalls erfolgt die Anzeige: IntRg -.

### MinRg 4

Wurde bei der Basiswertprogrammierung im 5. Schritt ein Minimaler Regenerationsabstand eingegeben, so wird der Zeitabstand in Stunden angezeigt.  
Anderenfalls erfolgt die Anzeige: MinRg -.

### Zusatzprogrammablauf 1

Zusatzprogramm 1
Stufe: 2      20m

**Links unten** wird der Startpunkt des Zusatzprogramms angezeigt.

**Rechts unten** wird die eingegebene Schaltzeit oder, falls das Zusatzprogramm gerade abläuft, die verbleibende Restlaufzeit angezeigt.

Wird die **Stufe 0** angezeigt, so läuft erst die volle Zeit des Zusatzprogramms ab und danach das Regenerationsprogramm. Bei der Anzeige **Stufe E** läuft erst das Regenerationsprogramm vollständig ab und danach das Zusatzprogramm.

**Achtung !** Wurde kein Zusatzprogramm 1 im Schritt 14.1 der Basiswertprogrammierung gewählt, so erfolgt die Anzeige: kein Zusatzprogramm.

### Zusatzprogrammablauf 2

Zusatzprogramm 2
Stufe: 2      30m

**Links unten** wird der Startpunkt des Zusatzprogramms angezeigt.

**Rechts unten** wird die eingegebene Schaltzeit oder, falls das Zusatzprogramm gerade abläuft, die verbleibende Restlaufzeit angezeigt.

Wird die **Stufe 0** angezeigt, so läuft erst die volle Zeit des Zusatzprogramms ab und danach das Regenerationsprogramm. Bei der Anzeige **Stufe E** läuft erst das Regenerationsprogramm vollständig ab und danach das Zusatzprogramm.

**Achtung !** Wurde kein Zusatzprogramm 2 im Schritt 14.2 der Basiswertprogrammierung gewählt, so erfolgt die Anzeige: kein Zusatzprogramm.

### Zusatzprogrammablauf 3

Zusatzprogramm 3
Stufe: 2      40m

**Links unten** wird der Startpunkt des Zusatzprogramms angezeigt.

**Rechts unten** wird die eingegebene Schaltzeit oder, falls das Zusatzprogramm gerade abläuft, die verbleibende Restlaufzeit angezeigt.

Wird die **Stufe 0** angezeigt, so läuft erst die volle Zeit des Zusatzprogramms ab und danach das Regenerationsprogramm. Bei der Anzeige **Stufe E** läuft erst das Regenerationsprogramm vollständig ab und danach das Zusatzprogramm.

**Achtung !** Wurde kein Zusatzprogramm 3 im Schritt 14.13 der Basiswertprogrammierung gewählt, so erfolgt die Anzeige: kein Zusatzprogramm.

**Filterkapazität**

<b>Filterkapazität</b> 150 m <sup>3</sup>
--

Es wird die Weichwassermenge angezeigt, die ein Filter zwischen zwei Regenerationen abgibt. Die Berechnung erfolgt immer mit den aktuell eingestellten Werten für die Filterkapazität und für die Rohwasserhärte.

**Weichwasserabgabe**

<b>Weichwasser</b> 45367 m <sup>3</sup>
--

Es wird die gesamte abgegebene Weichwassermenge der Anlage angezeigt.

**Eingangszustände 1**

<b>Eingänge 1</b> WM1- WM2- WM3-
-------------------------------------

Es werden die aktuellen Schaltzustände der Eingänge angezeigt.

WM1 = Wasserzähler 1

WM2 = Wasserzähler 2

WM3 = Wasserzähler 3

Die Eingänge WM1, WM2 und WM3 sind aktiv, wenn sie gebrückt werden (geschlossen).

Eine "|" neben der Kurzbezeichnung bedeutet: Eingang aktiv, eine "-" bedeutet: Eingang nicht aktiv.

**Eingangszustände 2**

<b>Eingänge 2</b> RC- WA- RS-
----------------------------------

Oder :

<b>Eingänge 2</b> RC- SP- RS-
----------------------------------

Es werden die aktuellen Schaltzustände der Eingänge angezeigt.

RC = Regeneriermittel

WA = Warten oder

SP = Niveaugeber

RS = Regenerationsstart

Die Eingänge WA und RS sind aktiv, wenn sie gebrückt werden (geschlossen).

Die Eingänge RC und SP sind aktiv, wenn er nicht gebrückt werden (geöffnet).

Eine "|" neben der Kurzbezeichnung bedeutet: Eingang aktiv, eine "-" bedeutet: Eingang nicht aktiv.



### Ausgangszustände

123456789ABCDEF --   ----   -----
--------------------------------------

Es werden die aktuellen Schaltzustände der Ausgangsrelais angezeigt. Jeder Ziffer wird ein Relais zugeordnet

Ein waagerechter Strich "-" unter einer Ziffer bedeutet: Relais ausgeschaltet.

Ein senkrechter Strich "|" unter einer Ziffer bedeutet: Relais eingeschaltet.

### Service - Telefonnummer (anzeigen und ändern)

Service 0123 124711
------------------------

Es wird die Service - Telefonnummer angezeigt.

#### Ändern der Telefonnummer:

ZIFFER WÄHLEN: Taste mit dem Symbol "▶" betätigen.

ZIFFER ERHÖHEN: Taste mit dem Symbol "▲" betätigen.

ZIFFER ERNIEDRIGEN: Taste mit dem Symbol "▼" betätigen.

### Wartung

Wartung 5000m3 20m3
------------------------



Wurde von der zuständigen Wartungsfirma ein Wartungsintervall eingegeben, so wird links unten das Wartungsintervall und daneben die seit der letzten Wartung abgegebene Wassermenge angezeigt.

# Störungen / Meldungen

Während des Betriebes und während der Regeneration der Anlage fallen verschiedene Signale an, die an Relaisausgängen entweder als Störungen oder als Meldungen ausgewertet werden können. Die Relaiszustände werden durch rote Kontrolllampen - Symbol Achtung für Meldung und Symbol Stop für Störung - angezeigt. Die entsprechende Programmierung erfolgt während der Basisprogrammierung in den Schritten 20 und 21.

Zusätzlich erscheint zu jeder Störung/Meldung ein erklärender Text im LCD-Display.

## Anlage überfahren



Diese Anzeige kann nur bei einer Doppelfilteranlage erscheinen.

Während der eine Filter regeneriert, wurde der andere ebenfalls zur Regeneration aufgerufen.

Mögliche Ursachen bei einer Auslösung durch den Wasserzähler:

Falsche Einstellung der Kapazität, der Rohwasserhärte oder des Wasserzählers. Überlastung der Anlage z.B. durch das Füllen eines großen Behälters.

Mögliche Ursachen bei externer Auslösung durch ein Wasseranalysengerät:


Aufhärtung der neu in Betrieb genommenen Anlage durch Gegenioneneffekt.

Abhilfe: Spülventil oder Umwälzpumpe einbauen. Empfindlichkeit des Analysengerätes verringern.

Weitere Ursache: Fehlerhafte Regeneration des Filters z.B. aufgrund von fehlender oder nicht abgesaugter Regeneriermittel.

**Achtung!** Bei Zweifilteranlagen wird bei einer mengenabhängigen Regenerationsauslösung während einer Regeneration die Regeneration des zweiten Filters nach Ende der laufenden Regeneration sofort nachgeholt.



Falls sich bei Ionenaustauschern mit einem Salzlöseventil noch keine Sole gebildet hat, stoppen Sie die Regeneration, indem Sie das Gerät ausschalten oder den Eingang Warten aktivieren. Nach ca. 4 Stunden kann der zweite Filter regeneriert werden.

Betätigen Sie die Taste Löschen mit dem Symbol , um das Störungs- bzw. das Melderelais zu löschen. Wird die Taste ein zweites Mal betätigt, wird auch die LCD - Anzeige gelöscht, sofern das Startsignal nicht mehr ansteht.

Danach erfolgt keine Regeneration des in Reserve stehenden Filters mehr.

~


### Stromausfall





Bei einem Stromausfall gehen keine Daten verloren. Die Steuerung befindet sich nach Spannungsrückkehr wieder in der gleichen Stellung mit gleichen Werten. Lediglich die aktuelle Uhrzeit muss nachgestellt werden.

**Achtung!** Befindet sich die Anlage bei einem Stromausfall in der Regenerationsstellung, kann der Filter durch stundenlanges Waschen mit Rohwasser bereits wieder erschöpft werden, falls der Wasserdruck während dieser Zeit ansteht.

Beenden Sie gegebenenfalls die Regeneration und starten Sie eine neue Regeneration, wenn sichergestellt ist, dass Regenerierchemikalien vorhanden sind.


Betätigen Sie die Taste Löschen mit dem Symbol , um das Störungs- bzw. Melderelais zu löschen, und korrigieren Sie die aktuelle Uhrzeit.


### Regeneriermittel nachfüllen



Diese Meldung erscheint nur, wenn an dem Eingang Regeneriermittel ein entsprechender Sensor angeschlossen wurde.

Beheben Sie die Ursache für die Meldung.



**Achtung!** Eine anstehende Regeneration wird erst durchgeführt, wenn entweder Regeneriermittel wieder vorhanden sind oder die Taste Regenerationsstart mit dem Symbol  betätigt wird.

Betätigen Sie die Taste Löschen mit dem Symbol , um das Störungs- bzw. Melderelais zu löschen.

Die LED-Anzeige erlischt erst, wenn wieder Regenerationsmittel vorhanden sind.


Bei Zweifilteranlagen oder Dreifilteranlagen im Wechselbetrieb wird auf den in Reserve stehenden Filter umgeschaltet.

~

**Warten auf Regenerationsfortsetzung**


Diese Meldung kann nur während einer Regeneration erscheinen, wenn an dem Eingang Warten ein entsprechender Schaltkontakt angeschlossen wurde.

Je nach Funktion des Schaltkontaktes kann es sich um eine Meldung (z.B. gegenseitige Verriegelung von zwei Anlagen) oder um eine Störung (z.B. Ausfall des Steuerdruckes) handeln. Klären Sie die Ursache!

Betätigen Sie die Taste Löschen mit dem Symbol , um die LED-Anzeige und eventuell das Störungsrelais zu löschen. Die unterbrochene Regeneration wird dadurch nicht fortgesetzt.



Das Melderelais, das Störungsrelais und die LED-Anzeige werden gelöscht, sobald das Signal "WARTEN" aufgehoben wird. Eine Handlöschung des Melderelais ist nicht möglich, um bei einer eventuellen Verriegelungsschaltung die Verriegelung nicht vorzeitig aufzuheben.

Bei Zwei- oder Dreifilteranlagen wird auf den in Reserve stehenden Filter umgeschaltet, falls das Signal "WARTEN" bei Regenerationsbeginn schon ansteht.


**Achtung!** Durch Betätigung der Taste Regenerationsstart mit dem Symbol , kann das Signal "WARTEN" für die Dauer der laufenden Regeneration aufgehoben werden. Die Regeneration wird fortgesetzt, alle Relais und die LED-Anzeige werden gelöscht.

**Achtung!** Wurde im Programmschritt 10.1 die Euro-Ansteuerung gewählt, so werden die angeschlossenen Magnetventile ausgeschaltet (Betriebsstellung).

**Achtung!** Ein eventuell eingeschaltetes Zusatzprogramm wird abgeschaltet.

**Vorkontakt**

Diese Meldung erscheint nur, wenn im 9. Schritt der Basisprogrammierung die entsprechende Auswahl getroffen wurde.

Löschen Sie durch Betätigung der Taste Löschen mit dem Symbol , die Anzeige im LCD-Display und, falls programmiert, das Störungsrelais.


Wurde das Melderelais programmiert, ist eine Löschung von Hand nicht möglich. Damit wird sichergestellt, dass bei Anschluss eines Härteprüfgerätes das Gerät nicht vorzeitig abgeschaltet wird.

Die Anzeige und die Relais werden automatisch gelöscht, sobald eine Regeneration gestartet wird.

~

### Minimaler Regenerationsabstand

**Minimaler  
Regenerationsabstand**



Diese Meldung erscheint nur, wenn im 5. Schritt der Basisprogrammierung die entsprechende Auswahl getroffen wurde.

Mögliche Ursachen bei einer Auslösung durch den Wasserzähler:

Falsche Einstellung der Kapazität, der Rohwasserhärte oder des Wasserzählers. Überlastung der Anlage z.B. durch Füllen eines großen Behälters.

Mögliche Ursachen bei externer Auslösung durch ein Wasseranalysengerät:

Aufhärtung der neu in Betrieb genommenen Anlage durch Gegenioneneffekt.


Abhilfe: Spülventil oder Umwälzpumpe einbauen. Empfindlichkeit des Analysengerätes verringern.

Betätigen Sie die Taste Löschen mit dem Symbol , um die Störungsmeldung zu löschen.

**Achtung!** Eine Löschung der Anzeige im LED-Display erfolgt erst nach einem Regenerationsstart.

### Wartung erforderlich

**Signal  
Wartung**



Diese Meldung erscheint nur, wenn ein Wartungsintervall eingegeben wurde.


Betätigen Sie die Taste Löschen mit dem Symbol , um ein eventuelles Störungs- oder


Meldesignal zu löschen und benachrichtigen Sie Ihre Wartungsfirma. Die betreffende LCD-Anzeige kann nur durch die zuständige Wartungsfirma gelöscht werden.



~

# Regenerationsauslösung von Hand

Eine Regeneration kann jederzeit von Hand ausgelöst werden. Betätigen Sie die Taste Regenerationsstart mit dem Symbol . Nach 5 Sekunden wird die Regeneration des in Betrieb befindlichen Filters gestartet.



- Bei Zwei- oder Dreifilteranlagen wird der in Reserve stehende Filter in Betrieb genommen.
- Wurde die Zeitversetzte Regeneration im Schritt 3.1 bei der Basiswertprogrammierung gewählt, wird die Zeitfunktion aktiviert und im LCD-Display links unten der Zeitpunkt der automatischen zeitversetzten Regenerationsauslösung angezeigt.

Es folgt noch keine Regeneration.

Bei Zwei- oder Dreifilteranlagen wird ein in Reserve stehender Filter in Betrieb genommen.

- Wurde die Zeitfunktion für die Zeitversetzte Regeneration bereits aktiviert (im LCD-Display wird links unten der Regenerationszeitpunkt angezeigt), erfolgt die Regenerationsauslösung ohne Beachtung des verzögerten Regenerationszeitpunktes.
- Der Mengenzähler des Filters wird nach der Regeneration wieder auf die volle Kapazität gesetzt.
- Falls bei der Basiswertprogrammierung im Schritt 4.1 die Intervallauslösung gewählt wurde, wird der Stundenintervallzähler auf sein vorgegebenes Intervall gesetzt.
- Falls bei der Basiswertprogrammierung im Schritt 5.1 ein Minimaler Regenerationsabstand gewählt wurde, wird der Zeitzähler für den Regenerationsabstand zurückgesetzt.



# Externe Ansteuerung

Über Schaltkontakte, die an den Klemmen des Programmwerkes angeschlossen werden, kann der Funktionsablauf gesteuert werden.

## Eingang Wasserzähler 1, Wasserzähler 2 und Wasserzähler 3 (WM1,WM2,WM3)


Impulswasserzähler geben jeweils nach einem Durchfluss von z.B. 100 Ltr. einen Impuls ab. Diese Impulse werden von der Steuerung gezählt, und es wird bei Erreichen einer vorgegebenen Menge eine Regeneration ausgelöst.

Pro Sekunde können max. 10 Impulse gezählt werden.

## Eingang Chemikalienmangel (RC)

Mit Hilfe dieses Eingangs kann der Chemikalienvorrat überwacht und gegebenenfalls eine Regeneration verhindert werden.

Bei der ersten Meldung wird eine Regeneration noch nicht verhindert, da davon ausgegangen wird, dass die Regeneriermittel noch für eine Regeneration ausreichen.

Durch Betätigung der Taste Regenerationsstart mit dem Symbol  kann bei Chemikalienmangel nach der ersten Meldung eine Regeneration ausgelöst werden.

Achtung! Der Eingang wird drei Stunden nach der letzten Regeneration aktiviert, um den Chemikalienvorrat zu überwachen. Falls aber vor Ablauf dieser drei Stunden eine Regeneration gestartet wird, erfolgt sofort eine Abfrage des Chemikalienvorrates. Während einer Regeneration wird nicht abgefragt.

## Eingang Warten

Dieser Eingang kann alternativ für zwei unterschiedliche Funktionen eingesetzt werden (siehe Programmschritt 22).


### Funktion Warten : Aktiv während der Regeneration

Mit Hilfe dieses Eingangs kann eine Regeneration verhindert oder eine laufende Regeneration gestoppt werden. Der Eingang ist nur während einer Regeneration aktiv.

Bei Zwei- oder Dreifilteranlagen wird der in Reserve stehende Filter bei Regenerationsstart in Betrieb genommen, die Regeneration des anderen Filters aber nicht eingeleitet.

Nach Aufhebung des Eingangssignals "WARTEN" wird die Regeneration ausgeführt bzw. fortgesetzt.



Durch Betätigung der Taste Regenerationsstart mit dem Symbol , kann das Eingangssignals WARTEN für die Dauer der gesamten Regeneration aufgehoben werden. Durch Betätigung des Schnelllaufes (siehe Sonderfunktionen Seite 17) können Sie in die nächste Regenerationsstufe schalten.

**Achtung!** Wurde im Programmschritt 10.1 die EURO-Ansteuerung gewählt, so werden die angeschlossenen Magnetventile ausgeschaltet (Betriebsstellung).

**Achtung!** Ein eventuell eingeschaltetes Zusatzprogramm wird abgeschaltet.

#### Funktion SP : Aktiv während des Betriebes

Die Betriebsventile können geöffnet und geschlossen werden.

Anwendungsbeispiel: Steuern eines Vorratsbehälters.

### **Eingang Start**

Mit Hilfe dieses Einganges kann eine Regeneration des in Betrieb befindlichen Filters von außen über eine Taste oder durch ein Wasseranalysengerät gestartet werden. Im Programmschritt 23.2 kann eine Anzugsverzögerungszeit eingegeben werden.

Bei Wechselfilterbetrieb wird der in Reserve stehende Filter in Betrieb genommen.

Wurde die Zeitversetzte Regeneration im Schritt 3.1 bei der Basiswertprogrammierung gewählt, wird die Zeitfunktion aktiviert und im LCD-Display links unten der Zeitpunkt der automatischen zeitversetzten Regenerationsauslösung angezeigt. Es folgt noch keine Regeneration.

Wurde im Schritt 5.1 der Basisprogrammierung ein Minimaler Regenerationsabstand gewählt, so erfolgt bei einem Regenerationsversuch innerhalb des eingegebenen Zeitintervalls die Meldung: Minimaler Regenerationsabstand, und eine Regeneration wird nicht durchgeführt (siehe Störungsmeldung Seite 13).

Bei Einfilteranlagen wird der Eingang während der Regeneration gesperrt und erst nach Ende der Regeneration und Ablauf der im Programmschritt 12.1 eingegebenen Zeit wieder freigegeben.

Bei Zwei- oder Dreifilteranlagen wird der Eingang nach dem Regenerationsstart entsprechend der im Programmschritt 23.1 eingegebenen Zeit gesperrt. Danach erfolgt bei anliegendem Startsignal die Meldung: "Anlage überfahren", da offensichtlich beide Filter erschöpft sind.


**Achtung!** Die im Programmschritt 23.1 eingegebenen Zeit wird auch nach einem Spannungsausfall aktiviert, um zunächst eine neue Messung eines Messgerätes abzuwarten.





# Sonderfunktionen

Diese Funktionen sollten nur von einem Wasseraufbereitungsfachmann aufgerufen werden, da eine unsachgemäße Anwendung zu unerwünschten Störungen führen können.

## Filterwechsel ohne Programmanlauf






Betätigen Sie gleichzeitig die Taste Löschen mit dem Symbol  und die Taste Information mit dem Symbol .

Bei Zwei- oder Dreifilteranlagen erfolgt nach 2 Sekunden ein Filterwechsel.

**Achtung!** Es werden getrennte Mengenzähler für die Filter verwendet. Sofern ein fast erschöpfter Filter in die Reserveposition geschaltet wird, kann bereits kurz nach seiner Inbetriebnahme eine Regeneration erforderlich werden, und das möglicherweise zu einem Zeitpunkt, da der andere Filter noch regeneriert wird. Für diesen Fall erfolgt die Störungsmeldung: Anlage überfahren.


## Regeneration des Reservefilters





Betätigen Sie gleichzeitig die Taste Uhrzeit mit dem Symbol  und die Taste Löschen mit dem Symbol .

Bei Zwei- oder Dreifilteranlagen beginnt nach 2 Sekunden die Regeneration des in Reserve stehenden Filters.

## Sofort - Stop




Betätigen Sie gleichzeitig die Taste Regenerationsstart mit dem Symbol  und die Taste Löschen mit dem Symbol .

Ein momentan laufendes Regenerationsprogramm wird nach 2 Sekunden beendet, und die Anlage wird in die Betriebsstellung geschaltet.

**Achtung!** Mehrstufenventile, die keinen Anschluss für die automatische Rückstellung in die Betriebsstellung haben, bleiben in einer Regenerationsstellung stehen und sind dann nicht mehr synchron zur Steuerung geschaltet.

Beachten Sie, dass nach dem Einsaugen von Regeneriermitteln eine Auswaschung vor der Inbetriebnahme erfolgen muss.

### **Schnelllauf**



Betätigen Sie gleichzeitig die Taste Regenerationsstart mit dem Symbol und die Taste Information mit dem Symbol .

Nach 2 Sekunden schaltet der interne Taktgeber für den Programmablauf von Minutenimpulsen auf Sekundenimpulsen um. Der eingeschaltete Schnelllauf gilt nur für die aktuelle Regenerationsstufe. Für die folgenden Stufen gilt wieder der normale Zeitablauf.

**Achtung!** Wenn Sie mit Hilfe des Schnelllaufes die verschiedenen Regenerationsstufen anwählen möchten, warten Sie nach jeder Stufe zwei bis drei Minuten, bis sich das Regenerationsventil in die neue Position gedreht hat. Erst dann sollten Sie den Schnelllauf für die folgende Stufe einschalten. Damit stellen Sie den Synchronlauf zwischen Steuerung und Regenerationsventil sicher.

Beachten Sie, dass nach dem Einsaugen von Regeneriermitteln eine Auswaschung vor der Inbetriebnahme erfolgen muss.

### **Spülen EIN/AUS**




Betätigen Sie gleichzeitig die Taste "Löschen" mit dem Symbol und die Taste "Enter".

Nach 2 Sekunden wird das Spülintervall gestartet. Läuft bereits die Absalzung, so kann mit dieser

Tastenkombination eine Spülung vorzeitig gestoppt werden.

### **Regeneration ohne Rücksetzung**



Für Wartungszwecke ist es manchmal notwendig, das Regenerationsprogramm zu überprüfen, ohne Rücksetzung des Impulszählers und ohne Neuberechnung der Filterkapazität.

Betätigen Sie gleichzeitig die Taste "Härte" mit dem Symbol und die Taste "Hupe" mit dem Symbol .

Nach 2 Sekunden wird bei Einfilteranlagen der in Betrieb befindliche Filter regeneriert ohne Rücksetzung und ohne Neuberechnung der Filterkapazität.

Bei Zweifilteranlagen wird der in Reserve stehende Filter regeneriert. Soll der in Betrieb befindliche Filter regeneriert werden, so muss vorher eine Filterumschaltung ohne Programmanlauf vorgenommen werden.

Nach einem Regenerationsstart können Sie die Sonderfunktionen Sofort-Stop oder Schnelllauf anwenden.


Beachten Sie, dass nach dem Einsaugen von Regeneriermitteln eine Auswaschung vor der Inbetriebnahme erfolgen muss.

# Ändern und Abfragen der Basiswerte

Bei der Inbetriebnahme wird die Steuerung auf die Betriebsdaten der Enthärtungsanlage durch Eingabe von Basis - Werten eingestellt. Diese Werte können jederzeit geändert werden, durch einen Stromausfall werden sie nicht gelöscht.

- Eine Änderung der Basis - Werte sollte nur durch einen autorisierten Fachmann vorgenommen werden.
- Notieren Sie die Basis - Werte in den freien Feldern des folgenden Ablaufdiagramms und bewahren Sie diese Anleitung für das Bedienungs- und Wartungspersonal sorgfältig auf.
- Eine Änderung der Basis - Werte ist jederzeit möglich. Die meisten geänderten Werte können aber erst nach dem Start einer neuen Regeneration aktiviert werden.
- Einige Tasten haben Doppelfunktionen. Für den Programmiermodus gelten die Symbole ▶, ▼, ▲ und # in Verbindung mit der Taste "Enter".

1. Betätigen Sie die Taste "Enter".  
Um ungewollte Programmieränderungen zu verhindern, müssen Sie die Taste 4 Sekunden lang gedrückt halten, bevor die Freigabe zur Änderung der Basis - Werte erfolgt.



Im LCD - Display erscheint zunächst die Anzeige:

**ACHTUNG !**  
**Programmänderung**

und nach 4 Sekunden die Anzeige:

**START**  
**Programmänderung**

**Achtung !** Für die 2. und 3. Funktion muss die Taste "Enter" gedrückt bleiben.

2. Sie können an dieser Stelle die Sprache im LCD-Display wie folgt ändern:  
Taste " # " betätigen.  
Mit Hilfe der Taste " ▶ " den Cursor unter das Nationalitätenkennzeichen der gewünschten Sprache stellen.
3. Den ersten sowie die folgenden Programmierschritte erreichen Sie, indem Sie die Taste " ▼ " betätigen.
4. Mit der Taste " ▲ " können Sie im Schrittablauf zurückgehen.

**Bemerkung:** Die Steuerung befindet sich jetzt im Programmiermodus. Halten Sie die Taste "ENTER" nicht mehr gedrückt. Sie verlassen den Programmiermodus, indem Sie die Taste "ENTER" nochmals betätigen. Der Programmiermodus wird automatisch ca. 2 Minuten nach der letzten Tastenbetätigung verlassen.

5. Mit der Taste " ▶ " bewegen Sie den Cursor. Bei Ja/Nein - Entscheidungen beantworten Sie eine Frage mit JA, indem Sie den Cursor unter das J stellen und mit NEIN, indem Sie den Cursor unter das N stellen.

Bei numerischen Eingaben markieren Sie mit Hilfe des Cursors die zu ändernde Ziffer.

6. Durch Antippen der Taste " # " können Sie numerische Werte, die Sie zuvor mit dem Cursor markiert haben, in den vorgegebenen Bereichen ändern.

**Achtung!** Während einer Regeneration ist keine Programmierung möglich.

~

## 1. Anlage

<b>Schritt Nr.:</b>	<b>1.1</b>
<b>Filter</b>	<b>1 <u>1</u> 2- 3-</b>

Gegen Sie den angeschlossenen Filter ein.

<b>Schritt Nr.:</b>	<b>1.2</b>
<b>Anzahl in Betr.</b>	<b><u>1</u></b>

Geben Sie ein wie viel Filter in Betrieb sind.

<b>Schritt Nr.:</b>	<b>1.3</b>
<b>BV geöffnet</b>	<b>J/<u>N</u></b>

Im Programmschritt 1.3 wird festgelegt was mit dem Betriebsventil des erschöpften Filter passiert, wenn das Signal für das Chemikaliënbehälter zu Beginn einer Regeneration ansteht.

<b>Schritt Nr.:</b>	<b>1.4</b>
<b>BV geöffnet</b>	<b>J/<u>N</u></b>

Im Programmschritt 1.4 wird festgelegt was mit dem Betriebsventil des erschöpften Filter passiert, wenn die Anlage überfahren ist.

## 2. Regeneration vor Inbetriebnahme

<b>Schritt Nr.:</b>	<b>2.1</b>
<b>Reg. Vor Betr.</b>	<b>J/<u>N</u></b>

Wird das enthärtete Wasser z.B. als Trinkwasser verwendet, so muss eine Verkeimung des Enthärter verhindert werden. Da insbesondere in Reserve stehende Filter nach langen Standzeiten bei der Inbetriebnahme Keime abgeben können, besteht eine Verfahrensmethode darin, erschöpfte Filter nicht sofort, sondern erst kurz vor ihrer Inbetriebnahme zu regenerieren. Sie werden dann nach Ende der Auswaschphase sofort in Betrieb genommen.

Der erschöpfte Filter wird abgeschaltet und bleibt solange unregeneriert in der Reservestellung, bis der in Betrieb befindliche Filter regeneriert werden muss.



### 3. Zeitversetzte Regeneration

<b>Schritt Nr.:</b>	<b>3.1</b>
<b>Zeitversetzt</b>	<b>J/<u>N</u></b>

Eine Regeneration kann zu jedem Zeitpunkt innerhalb eines Tages ausgelöscht werden. Oft ist aber eine Regeneration während der Produktionszeiten nicht erwünscht, da z.B. der Wasserdruck für die Regeneration nicht ausreichend ist.

<b>Schritt Nr.:</b>	<b>3.2</b>
<b>S   <u>M</u>   D   M   D   F   S  </b>	

Geben Sie die Tagen ein, wann die zeitversetzte Funktion aktiviert sein muss  
 “-“ = nicht aktiviert, “|” = aktiviert

<b>Schritt Nr.:</b>	<b>3.3</b>
<b>Zeitpunkt 1</b>	<b>6:3<u>0</u></b>

Geben Sie den Zeitpunkt ein, ab dem keine Regeneration gestartet werden soll.

<b>Schritt Nr.:</b>	<b>3.4</b>
<b>Zeitpunkt 2</b>	<b>18:3<u>0</u></b>

Geben Sie den Zeitpunkt ein, ab dem eine Regeneration wieder erlaubt ist.

<b>Schritt Nr.:</b>	<b>3.5</b>
<b>BV geöffnet</b>	<b>J/<u>N</u></b>

Bei einer Einfilteranlage kann entschieden werden, ob bis zum eingegebenen Regenerationszeitpunkt das Betriebsventil (BV) geöffnet bleibt oder sofort geschlossen wird.

Bleibt das Betriebsventil geöffnet, so sollte sichergestellt werden, dass der Filter noch Weichwasser bis zur Regeneration liefern kann, indem die Regenerationsmeldung schon vor der tatsächlichen Erschöpfung kommt (siehe Schritt 9.1 – 9.3)

Wird das Betriebsventil sofort geschlossen, sollte kein Weichwasserbedarf bestehen oder in einem Vorratstank muss genügend Weichwasser bis zum Ende der Regeneration vorhanden sein.

Bei Parallel-Betrieb einer Zwei- oder Dreifilteranlage wird festgelegt, ob das Betriebsventil der erschöpften Anlage noch bis zur Zeitversetzten Regeneration geöffnet bleibt, oder ob das Betriebsventil schließt und bis zum Ende der Zeitversetzten Regeneration nur 1 Filter in Betrieb ist.

**Achtung :** Nicht zu programmieren wenn Regeneration vor Betrieb oder EURO Ventil mit Vorspülen programmiert wurde.



~

## Start abhängig von Uhrzeit

<b>Schritt Nr.:</b>	<b>3.6</b>
<b>Zeit start</b>	<b>J/<u>N</u></b>

Eine Regeneration kann gestartet werden abhängig von der Uhrzeit  
Es ist möglich, drei Startzeiten ein zu geben.  
Wenn eine eingegebene Zeit erreicht wird so wird die Regeneration des  
in den Betrieb befindlichen Filters gestartet.

<b>Schritt Nr.:</b>	<b>3.7</b>
<b>S- M- D- M- D- F- S-</b>	

Geben Sie den Tagen ein, wann die Regeneration gestartet werden soll,  
ab den Zeitpunkt wie programmiert worden ist im Schritt 3.8  
“-“ = nicht aktiviert, “|” = aktiviert

<b>Schritt Nr.:</b>	<b>3.8</b>
<b>Startzeit</b>	<b>00:<u>30</u></b>

Geben Sie die Zeit ein für Regenerationsstart.

<b>Schritt Nr.:</b>	<b>3.9</b>
<b>S- M- D- M- D- F- S-</b>	

Geben Sie den Tagen ein, wann die Regeneration gestartet werden soll,  
ab den Zeitpunkt wie programmiert worden ist im Schritt 3.10  
“-“ = nicht aktiviert, “|” = aktiviert

<b>Schritt Nr.:</b>	<b>3.10</b>
<b>Startzeit</b>	<b>05:<u>30</u></b>

Geben Sie die Zeit ein für Regenerationsstart.

<b>Schritt Nr.:</b>	<b>3.11</b>
<b>S- M- D- M- D- F- S-</b>	

Geben Sie den Tagen ein, wann die Regeneration gestartet werden soll,  
ab den Zeitpunkt wie programmiert worden ist im Schritt 3.12  
“-“ = nicht aktiviert, “|” = aktiviert

<b>Schritt Nr.:</b>	<b>3.12</b>
<b>Startzeit</b>	<b>10:<u>30</u></b>

Geben Sie die Zeit ein für Regenerationsstart.

~

## 4. Intervallauslösung

Schritt Nr.:	4.1
Intervallausl	J/ <u>N</u>

Eine Regenerationsauslösung kann auch in festen Intervallen erfolgen. Diese zeitliche Auslösung wird verwendet, wenn aufgrund von konstanten Abnahmemengen ein Wasserzähler nicht erforderlich ist.

Außerdem findet sie Anwendung bei der Verhinderung von Verkeimungen durch zu lange Standzeiten in Verbindung mit einer mengenabhängigen oder qualitätsabhängigen Auslösung.

Bei jeder Intervallauslösung wird der Mengenzähler zurückgesetzt.

Schritt Nr.:	4.2
Abstand	<u>72</u> h

Sie können einen Intervallabstand von 1 bis 999 Stunden eingeben.

**Achtung!** Bei Anlagen mit Salzlösebehältern müssen Sie die Bildung der Salzsole abwarten, d.h. der Intervallabstand sollte dann mindestens 4 Stunden betragen.

~

## 5. Minimaler Regenerationsabstand

<b>Schritt Nr.:</b>	<b>5.1</b>
<b>Min. Reg. Abst.</b>	<b>J/<u>N</u></b>

Aufgrund der Anlagengröße, der Rohwasserhärte und der max. Durchflussleistung kann man den minimalen Abstand zwischen zwei Regenerationen berechnen.

Sofern bei einer Enthärtung mit einem Soletank gearbeitet wird, muss man ca. 4 Stunden abwarten, bis sich wieder Salzsole gebildet hat.

Bei hohen Bedarfsmengen, z.B. beim Füllen eines Schwimmbeckens, wird das oft nicht beachtet, und die Anlage wird unzureichend mit nicht konzentrierter Sole regeneriert.

Wird die Aufbereitungsanlage zusätzlich mit einem automatischen Härteprüfgerät überwacht, so muss der minimale Regenerationsabstand einprogrammiert werden, da sonst ständig Regenerationen bei einer eventuellen Störung des Härteprüfgerätes oder der Aufbereitungsanlage (z.B. fehlerhafte Chemikalienabsaugung) ausgelöst werden.

<b>Schritt Nr.:</b>	<b>5.2</b>
<b>Abstand</b>	<b><u>4</u>h</b>

Als minimaler zeitlicher Abstand zwischen zwei Regenerationen kann ein Wert von 1-999 Stunden eingegeben werden.

<b>Schritt Nr.:</b>	<b>5.3</b>
<b>Reg.nachholen</b>	<b>J/<u>N</u></b>

Sie können festlegen, ob die Regeneration nach Ablauf des eingegebenen "Minimaler Regenerationsabstandes" nachgeholt wird (Reg.nachholen J/N) oder die nächste Regeneration von Hand gestartet werden muss (Reg. Nachholen J/N).

<b>Schritt Nr.:</b>	<b>5.4</b>
<b>BV geöffnet</b>	<b>J/<u>N</u></b>

Sie können festlegen, ob bei der Meldung "Minimaler Regenerationsabstand" das Betriebsventil der in Betrieb befindlichen Anlage bis zur Regenerationsauslösung geöffnet bleibt und die Anlage eventuell nicht einwandfreies Wasser liefert (BV geöffnet J/N) oder ob das Betriebsventil schließt und die Anlage kein Wasser mehr liefert. (BV geöffnet J/N).

**ACHTUNG!** Nicht anwählbar bei einer Filteranlage in "Wechselbetrieb" da bei dieser Ausführung auf den in Reserve stehenden Filter umgeschaltet wird.

~

## 6. Wasserzähler

<b>Schritt Nr. :</b>	<b>6.1</b>
<b>Wasserzähler</b>	<b><u>J</u>/N</b>

Mit Hilfe eines Impulswasserzählers wird die Weichwasserabgabe ermittelt und beim Erreichen einer vorgegebenen Menge eine Regeneration ausgelöst. Im LED - Display wird die noch vorhandene Weichwassermenge bis zur Erschöpfung der Anlage angezeigt.

<b>Schritt Nr. :</b>	<b>6.2</b>
<b>Impulsfolge</b>	<b>10<u>0</u>1</b>

Für die Impulsfolge des Wasserzählers können Sie Werte von 1 bis 9999 Liter/Impuls eingeben.

<b>Schritt Nr. :</b>	<b>6.3</b>
<b>WM &gt; 1</b>	<b>J/<u>N</u></b>

Sie können festlegen ob die Anlage gerüstet ist mit 1 Wasserzähler (WM > 1 J / N) oder das es für jedes Filter einen Wasserzähler gibt (WM > 1 J / N).

Wenn nur 1 Wasserzähler angeschlossen wird so muss diesen angeschlossen werden auf den Klemmen WM1.

Wenn mehrere Wasserzähler angeschlossen werden so muss jeden Wasserzähler angeschlossen werden auf den übereinstimmenden Klemmen.



## 7. Rohwasserhärte

Es können folgende physikalische Einheiten für die Wasserhärte verwendet werden:

°dH = deutsche Härtegrade      ppm = Parts per Million CaCO<sub>3</sub>  
 °F = französische Härtegrade    gpg = grain per gallon  
 °E = englische Härtegrade

Die Wasserhärte-Einheiten können nach folgender Tabelle umgerechnet werden:

	°dH	°F	°E	mg/lCaCO <sub>3</sub>	gpg	mmol/l
°dH	1	1,78	1,25	17,85	1,04	0,18
°F	0,56	1	0,70	10,00	0,58	0,10
°E	0,80	1,43	1	14,30	0,83	0,14
mg/lCaCO <sub>3</sub>	0,056	0,10	0,07	1	0,058	0,01
gpg	0,96	1,71	1,2	17,1	1	0,17
mmol/l	5,60	10	7,02	100	5,82	1

**Achtung!** Der Eingabewert der Rohwasserhärte wird nicht während der Basisprogrammierung einprogrammiert. Eine entsprechende Beschreibung finden Sie im Bedienteil Seite 4.

<b>Schritt Nr.:</b> 7.1 °dH °F °E mgl gpg
--



## 8. Austauscherkapazität

Schritt Nr.:	8.1
Kapazität	1800

Die physikalische Einheit der Austauscherkapazität ist abhängig von der im 7. Schritt gewählten Einheit der Rohwasserhärte. Sie gibt die Weichwassermenge in m<sup>3</sup> bei der gewählten Härteeinheit an.

Die Weichwassermenge pro Filter wird automatisch wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Austauscherkapazität [°dH m3]}}{\text{Rohwasserhärte [°dH]}} = \text{Weichwassermenge [m3]}$$

$$\text{Beispiel 1: } \frac{1800 \text{ °dH m3}}{18 \text{ °dH}} = 100 \text{ m3}$$

$$\text{Beispiel 2: } \frac{2020 \text{ °F m3}}{40 \text{ °F}} = 50,5 \text{ m3}$$

Für die Austauscherkapazität kann ein Zahlenwert von 10 bis 655350 eingegeben werden.

**Achtung!** Unabhängig davon, ob die Anlage aus einem oder mehreren Filtern aufgebaut wurde, wird immer die Kapazität eines Filters eingegeben.

~

## 9. Vorkontakt

<b>Schritt Nr.:</b>	<b>9.1</b>
<b>Vorkontakt</b>	<b>J/<u>N</u></b>

Oft besteht der Wunsch, schon vor Erreichen der Erschöpfung eine Meldung zu erhalten oder einen Kontakt an andere Geräte abzugeben.

<b>Schritt Nr.:</b>	<b>9.2</b>
<b>Kapazität (%)</b>	<b>80</b>

Es können Grenzwerte von 1 bis 99% von der programmierten Kapazität als Grenzwert für den Vorkontakt eingegeben werden.

Bei einer Kapazität von z.B. 180 m<sup>3</sup> zwischen den Regenerationen und einem Eingabewert von 80% erfolgt der Vorkontakt bei 144 m<sup>3</sup>.

<b>Schritt Nr.:</b>	<b>9.3</b>
<b>Reg. Auslösung</b>	<b>J/<u>N</u></b>

Eine Regenerationsauslösung über den Vorkontakt ist bei Einfilteranlagen, verbunden mit der zeitversetzten Regeneration im Schritt Nr.3, sinnvoll.

Damit wird sichergestellt, dass eine Mindest-Weichwassermenge für den nächsten Tag zur Verfügung steht.

Bei einer Kapazität von z.B. 180 m<sup>3</sup> und einem Vorkontakt von 80% ergibt sich eine Mindest-Weichwassermenge von 36 m<sup>3</sup> Weichwasser.

Es erfolgt also zum nächsten zeitversetzten Regenerationszeitpunkt eine Regeneration, sobald weniger als 36 m<sup>3</sup> Weichwasser für den nächsten Tag zur Verfügung stehen.

**Achtung!** Damit kein nicht aufbereitetes Wasser zum Verbraucher gelangt, muss die Menge auch ausreichen, um die Zeit von der Abgabe des Vorkontaktes bis zur zeitversetzten Regeneration zu überbrücken.

# 10. Elektrische Ansteuerung


Die auf dem Markt befindlichen Zentralsteuerventile/Pilotverteiler werden elektrisch unterschiedlich angesteuert. Man unterscheidet:

- 1. Nachlaufsteuerung (Wechselschaltung)
- 2. Impulssteuerung
- 3. Externe Ansteuerung
- 4. EURO-Ansteuerung


**Schritt Nr.: 10.1**  
**Wec **I**mp **E**xt **E**uro**

## Nachlaufsteuerung (auch Wechselschaltung genannt).


Bei dieser Ansteuerung wechselt die Spannung zwischen den Klemmen 5-6 und 5-7 (resp. 14-15 und 14-16, 23-24 und 23-25) sobald die nächste Schaltstufe angesteuert werden soll. Die folgenden Diagramme zeigen die Ansteuerspannung an den Klemmen 5-7 (resp. 14-16, 23-25) bei Ventilen mit unterschiedlicher Stufenanzahl während einer Regeneration. Die nach dem Regenerationsende folgende Stufe "BETRIEB" wurde nicht gezeichnet.



Beispiel 2-Stufenventil mit Nachlaufschaltung




Beispiel 4-Stufenventil mit Nachlaufschaltung



Beispiel 5-Stufenventil mit Nachlaufschaltung

## Impulssteuerung

Bei dieser Ansteuerung wird jeweils ein Impuls an den Klemmen 5-7 (resp. 14-16, 23-25) gegeben, sobald die nächste Schaltstufe angesteuert werden soll.




Beispiel 4-Stufenventil mit Impulsschaltung



**Externe Ansteuerung**

Bei der Externen Ansteuerung benötigt das Zentralsteuerventil nur einen Impuls an den Klemmen 5-7 (resp. 14-16, 23-25) um den kompletten Regenerationszyklus zu durchlaufen. Die einzelnen Regenerationszeiten werden in der Regel an einer Schaltwalze im Zentralsteuerventil eingestellt. Die gleichen Zeiten müssen zusätzlich im 13. Programmschritt eingegeben werden, um den Regenerationsablauf an der Steuerung verfolgen zu können. Ein exakter Synchronlauf zwischen der Steuerungsanzeige und den Ventilstellungen kann aber nicht erreicht werden.




Beispiel 4-Stufenventil mit externer Ansteuerung

**EURO - Ansteuerung**

Bei der EURO - Ansteuerung wird das Zentralsteuerventil mit Hilfe von 2 Elektromagnetventilen in die verschiedenen Verfahrensstellungen geschaltet. Der Anschluss der beiden Ventile erfolgt an die Klemmen 5-7 und 8-10 (resp. 14-16 und 17-19, 23-25 und 26-28).

**Schritt Nr.: 10.2**  
**Spülzeit 2m**

Bei Zwei- oder Dreifilteranlagen in Wechselschaltung kann durch Öffnen eines der beiden Ansteuerventile(Klemmen 8-10, resp. 17-19, 26-28) ein Vorspülen von 1 bis 99 Minuten des in Reserve stehenden Filters vor Inbetriebnahme eingeleitet werden. Geben Sie den Wert 0 Minuten ein, erfolgt kein Vorspülen.



Beispiel Ansteuerung EURO

**11. Anzahl der Ventil-Schaltstufen**

**Schritt Nr.: 11.1**  
**Schaltstufen 4**

Zentralsteuerventile und Pilotverteiler werden in 2- bis 9stufigen Ausführungen angeboten. In diesem Programmschritt geben Sie die Anzahl der Schaltstufen an.

**Achtung!** Hersteller von Zentralsteuerventilen bezeichnen Ihre Produkte oft als 5-Stufenventile mit 4 Schaltstellungen, da man in der Stellung Chemikalien Absaugen zwischen zwei Verfahrensschritten unterscheidet: "Chemikalien mit Treibwasser absaugen" und "Langsam Waschen" (es fließt nur Treibwasser).

Geben Sie die Anzahl der Schaltstellungen mittels der Taste "#" ein.

~

## 12. Impulslänge

<b>Schritt Nr. : 12.1</b> <b>Imp.länge <u>1</u> 50s</b>
--

Wurde die Impulssteuerung oder die Externe Ansteuerung gewählt, so müssen zusätzlich die Impulslängen der einzelnen Impulse eingegeben werden. Es können Werte zwischen 1 und 999 Sekunden programmiert werden.

Achtung! Bei der Impulssteuerung darf die Impulslänge nicht länger als die kleinste Zeitstufe sein (siehe Schritt 13 Regenerationszeiten).

## 13. Regenerationszeiten

Entsprechend der im 11. Programmschritt eingegebenen Anzahl von Schaltstufen müssen in diesem Programmschritt die erforderlichen Zeiten der jeweiligen Regenerationsstufen programmiert werden.

Dazu wird zunächst die Nummer der Zeitstufe und dann rechts daneben die zugehörige Zeit programmiert

Es können Zeiten von 1 bis 999 Minuten eingegeben werden.

Für die Schaltstufe: BETRIEB wird keine Zeit eingegeben.

<b>Schritt Nr. : 13.1</b> <b>Zeitstufe <u>1</u>: 10m</b>
---

### Beispiel für die Anzahl der Schaltstufen = 4

Rückspülen -           Zeitstufe 1:   10 Minuten

Besalzen und  
Langsam Waschen - Zeitstufe 2:   60 Minuten

Auswaschen -           Zeitstufe 3:   15 Minuten

### Programmierhinweis:

Die Zeitstufe wird ausgewählt, indem mit Hilfe der Taste "▶" der Cursor unter den Wert der Zeitstufe gestellt wird. Danach die Taste "#" betätigen, um die gewünschte Zeitstufe einzugeben.

Entsprechend den Cursor unter den Zeitwert stellen und die zu der angezeigten Zeitstufe gehörende Zeit einstellen.

## 14. Programmierbaren Ausgänge

Es gibt sechs frei programmierbaren Ausgänge für die unterstehenden Funktionen :

AD1 = Zusatzprogramm 1	RE = Regeneration
AD2 = Zusatzprogramm 2	AL = Alarm
AD3 = Zusatzprogramm 3	MF = Meldung
FL = Spülen	FP = Abnahme Impuls
HP = Förderpumpe	- = Keine Funktion

### AD1, AD2, AD3 = Zusatzprogramm

Ansteuerung eines Ventils oder einer Pumpe unmittelbar vor, während oder nach einer Regeneration. Programmierbare Einschaltzeit: 1 bis 999 Minuten (Programmschritt 15.1 - 15.3, 16.1 – 16.3, 17.1 – 17.3).

**RE = Regenerationsausgang** während Regeneration(keine Programmschritten)

**AL = Alarmausgang** (Programmschritt 20.1 und 20.2)

**MF = Meldung** (Programmschritten 21.1 und 21.2)

### FL = Spülen

Einleitung eines zeitlich begrenzten Spülvorganges zum Absalzen/Abschlämmen der Anlage nach Durchfluss einer vorgegebenen Wassermenge.

Programmierbare

Spülzeit: 1 - 999 Sekunden. Programmierbare Durchflussmenge: 1 - 99 999 Liter. (Programmschritte 18.1 und 18.2).

### HP = Förderpumpe

Ansteuerung eines Ventils oder einer Förderpumpe während der Regeneration oder während der Wasserentnahme (Eingang "SP") .


(Es werden keine zusätzlichen Programmwerte eingegeben).

Schritt Nr.: 14.1 <u>AD1</u> FL   HP   -	(Ausgangsfunktion für OUT1)
Schritt Nr.: 14.2 <u>AD2</u> FL   FP   -	(Ausgangsfunktion für OUT2)
Schritt Nr.: 14.3 <u>AD3</u> FP   HP   -	(Ausgangsfunktion für OUT3)
Schritt Nr.: 14.4 <u>RE</u> FL   HP   -	(Ausgangsfunktion für OUT4)
Schritt Nr.: 14.5 <u>AL</u> FL   FP   -	(Ausgangsfunktion für OUT5)
Schritt Nr.: 14.6 <u>MF</u> FP   HP   -	(Ausgangsfunktion für OUT6)

# 15. Zusatzprogramm 1


Schritt Nr.: 15.1  
 Start Stufe: 2

Beim Start einer Regeneration kann das Zusatzprogramm vor der eigentlichen Regeneration d.h. vor der Ansteuerung des Regenerationsventils ablaufen. Programmieren Sie: Start Stufe: 0  
 Mit dieser Funktion besteht z.B. die Möglichkeit, den in Reserve stehenden Filter einer Zwei- oder Dreifilteranlage vor Inbetriebnahme zu spülen.




Beispiel: Zusatzprogramm vor einer 3stufigen Regeneration

Das Zusatzprogramm kann gleichzeitig mit Beginn einer Regenerationsstufe gestartet werden. Dabei kann es kürzer, gleich lang oder länger als das Regenerationsprogramm sein. Programmieren Sie für Start Stufe entsprechend der im Programmschritt 11 eingegebenen Anzahl von Schaltstufen einen Wert zwischen 1 und 8.



Beispiel: Zusatzprogramm startet mit der 2.Stufe bei einer 3stufigen Regeneration

Das Zusatzprogramm kann nach Ende einer Regeneration gestartet werden. Mit dieser Funktion besteht z.B. die Möglichkeit, ein Chemikalienzumessgefäß nach der Regeneration wieder aufzufüllen. Programmieren Sie: Start Stufe: E



Beispiel: Zusatzprogramm Startet nach Ende der 3stufigen Regeneration

Schritt Nr.: 15.2  
 Einschaltz. 20m

Die Einschaltzeit des Zusatzprogramms kann von 1 bis 999 Minuten festgelegt werden.

~

Schritt Nr.:	15.3
UmschaltungBV	<u>J</u> /N

Wurde im Programmschritt 15.1 Start Stufe = 0 programmiert (und keine Regeneration vor Betrieb und kein Vorspülen programmiert), so muss bei Einfilteranlagen entschieden werden, ob das geöffnete Betriebsventil beim Einschalten des Zusatzprogramms sofort geschlossen wird (Umschaltung BV J/N) oder ob es erst nach Ablauf der Zusatzprogrammzeit geschlossen wird (Umschaltung BV J/N).

Bei Doppelfilteranlagen im Wechselbetrieb wird festgelegt, ob beim Einschalten des Zusatzprogramms sofort auf den in Reserve stehenden Filter (Umschaltung BV J/N) umgeschaltet wird oder erst nach Ablauf der Zusatzprogrammzeit (Umschaltung BV J/N).

**ACHTUNG:** Wenn das Betriebsventil geschlossen ist während das Zusatzprogramm vor Regeneration so wird die Kontrolle ob eine Regeneration erlaubt ist, gemacht vor dem Start des Zusatzprogramms. Wenn das Betriebsventil geöffnet ist während das Zusatzprogramm vor Regeneration so wird die Kontrolle ob eine Regeneration erlaubt ist, gemacht nach Ablauf des Zusatzprogramms.

## 16. Zusatzprogramm 2

(Sehe auch Programmschritt 15 für mehr Information)

Schritt Nr.:	16.1
Start Stufe:	<u>2</u>

Geben Sie die Startstufe des Zusatzprogramms ein.

Schritt Nr.:	16.2
Einschaltz.	<u>30</u> m

Die Einschaltzeit des Zusatzprogramms kann von 1 bis 999 Minuten festgelegt werden.

Schritt Nr.:	16.3
UmschaltungBV	<u>J</u> /N

Geben Sie ein ob das Betriebsventil geöffnet oder geschlossen sein soll wenn das Zusatzprogramm aktiviert ist vor Regenerationsstart.

## 17. Zusatzprogramm 3

(Sehe auch Programmschritt 15 für mehr Information)

Schritt Nr.:	17.1
Start Stufe:	<u>2</u>

Geben Sie die Startstufe des Zusatzprogramms ein.

Schritt Nr.:	17.2
Einschaltz.	<u>30</u> m

Die Einschaltzeit des Zusatzprogramms kann von 1 bis 999 Minuten festgelegt werden.

Schritt Nr.:	17.3
UmschaltungBV	<u>J</u> /N

Geben Sie ein ob das Betriebsventil geöffnet oder geschlossen sein soll wenn das Zusatzprogramm aktiviert ist vor Regenerationsstart.

~

## 18. Spülen

<b>Schritt Nr.:</b>	<b>18.1</b>
<b>Spülzeit</b>	<b>2<u>0</u>s</b>

Geben Sie die Dauer der Spülung im Bereich von 1 bis 999 Sekunden ein.

<b>Schritt Nr.:</b>	<b>18.2</b>
<b>SpülInterv</b>	<b>5<u>0</u>1</b>

Geben Sie an, nach welcher Menge Weichwasser die Spülung gestartet werden soll. Der Wertebereich liegt zwischen 1 und 99.999 Litern.

## 19. Abnahmeimpuls

<b>Schritt Nr.:</b>	<b>19.1</b>
<b>Impulsfolge</b>	<b>1,<u>0</u>s</b>

Bei jedem Impuls des Wasserzählers wird im Verhältnis 1:1 ein Abnahmeimpuls über das Relais der Ausgangsfunktion FP abgegeben. Der Abnahmeimpuls kann zur Ansteuerung einer Dosierpumpe, einer Dosiersteuerung oder als Strömungswächter verwendet werden. Kurz aufeinanderfolgende Wasserzählerimpulse werden registriert und mit einem Abstand von 0,5 Sekunden nacheinander abgegeben.

Sie können eine Zeit von 0,2 bis 999,9 Sekunden eingeben.

## 20. Alarm

Es können verschiedene Signale anfallen die auf die Alarmfunktion geschaltet werden können. Wird mehr als ein Signal ausgewählt, so fungiert das betreffende Relais als Sammelalarmrelais.

<b>Schritt Nr.:</b>	<b>20.1</b>
<b>PF- DI- DY- WA-</b>	

PF = Spannungsausfall

DI = Minimaler Regenerationsabstand (nicht programmierbar wenn Schritt 5.1 auf Nein)

DY = Zeitversetzte Regeneration (nicht programmierbar wenn Schritt 3.1 auf Nein)

WA = Eingang Warten (nicht programmierbar wenn Schritt 22.1 nicht auf WA)

<b>Schritt Nr.:</b>	<b>20.2</b>
<b>RC- CE- PC-</b>	

RC = Chemikalienbehälter

CE = Anlagekapazität überfahren. (nicht programmierbar wenn Einfilteranlage gewählt)

PC = Vorkontakt (nicht programmierbar wenn Schritt 9.1 auf Nein)

~

## 21. Meldung

Es können verschiedene Signale anfallen die auf die Meldungsfunktion geschaltet werden können. Wird mehr als ein Signal ausgewählt, so fungiert das betreffende Relais als Sammelmeldungsrelais.

<b>Schritt Nr.:</b>	<b>21.1</b>
<b>PF_</b>	<b>DI-</b> <b>DY-</b> <b>WA-</b>

PF = Spannungsausfall

DI = Minimaler Regenerationsabstand (nicht programmierbar wenn Schritt 5.1 auf Nein)

DY = Zeitversetzte Regeneration (nicht programmierbar wenn Schritt 3.1 auf Nein)

WA = Eingang Warten (nicht programmierbar wenn Schritt 22.1 nicht auf WA)

<b>Schritt Nr.:</b>	<b>21.2</b>
<b>RC_</b>	<b>CE-</b> <b>PC-</b>

RC = Chemikaliënbehälter

CE = Anlagekapazität überfahren. (nicht programmierbar wenn Einfilteranlage gewählt)

PC = Vorkontakt (nicht programmierbar wenn Schritt 9.1 auf Nein)

## 22. Eingang 5

Sie können entscheiden ob der Eingang 5 die Funktion WA = "Warten" während der Regeneration oder die Funktion SP="Stop betrieb" während des Betriebes aktiv haben soll.

<b>Schritt Nr.:</b>	<b>22.1</b>
<b><u>WA</u></b>	<b>SP</b>

Geben Sie die Funktion für Eingang 5 ein.

WA = Warten (warten während Regeneration)

SP = Stop Betrieb (z.B. für ein Niveaugeber)

<b>Schritt Nr.:</b>	<b>22.2</b>
<b>BV geöffnet</b>	<b><u>J/N</u></b>

Sie können festlegen, ob bei der Meldung "Signal Warten" das Betriebsventil der in Betrieb befindlichen Anlage bis zur Regenerationsauslösung geöffnet bleibt und die Anlage eventuell nicht einwandfreies Wasser liefert (BV geöffnet J/N) oder ob das Betriebsventil schließt und die Anlage kein Wasser mehr liefert. (BV geöffnet J/N).

**ACHTUNG!** Nicht anwählbar bei einer Filteranlage in "Wechselbetrieb" da bei dieser Ausführung auf den in Reserve stehenden Filter umgeschaltet wird.

## 23. Eingang "Start"

### Regenerationsverzögerung 1

Schritt Nr.:	23.1
Reg.Verzg.1	60 <u>0</u> s

Mit dieser Zeit (0-999 Sekunden) wird festgelegt, wie viele Sekunden nach einer Regeneration oder nach einer Filterumschaltung der Eingang "Start" gesperrt wird, um z.B. eine neue Analyse eines Härtemessgerätes abzuwarten.

### Regenerationsstörung 2

Schritt Nr.:	23.2
Reg.Verzg.2	1 <u>0</u> s

Mit dieser Zeit (0-999 Sekunden) wird eine Verzögerungszeit für den Eingang "Start" festgelegt.

## 24. Wartung

Sie können festlegen, ob nach einer vorgegebenen Abnahmemenge eine Meldung "WARTUNG ERFORDERLICH" im LCD-Display erscheint und ob bei dieser Meldung die Relaisausgänge "Meldung" und/oder "Störung" aktiviert werden.

ACHTUNG! Dieser Programmschritt ist nur durch die zuständige Wartungsfirma aufrufbar.

Schritt Nr.:	24.1
Wartung	J/ <u>N</u>

Schritt Nr.:	24.2
Interv.	5000 <u>0</u> m3

Sie können ein Wartungsintervall von 1 bis 999.999 m<sup>3</sup> eingeben.

Schritt Nr.:	24.3
Alarm	J/ <u>N</u>

Zusätzlich zur LCD-Anzeige kann das Alarmrelais aktiviert werden.

Schritt Nr.:	24.4
Meldung	J/ <u>N</u>

Zusätzlich zur LCD-Anzeige kann das Melderelais aktiviert werden.







# Technische Daten

**Netzanschluss:** 24V ± 10% 50-60 Hz Sicherung 8A mT  
115V ± 10% 50-60 Hz Sicherung 8A mT  
230V ± 10% 50-60 Hz Sicherung 8A mT  
115/24V ± 10% 50-60 Hz Sicherung 8A mT  
230/24V ± 10% 50-60 Hz Sicherung 8A mT  
240/24V ± 10% 50-60 Hz Sicherung 8A mT

**Leistungsaufnahme  
der Steuerung:** 96 VA

**Spannungsführende  
Ausgänge:** Ausgangsspannung gleich Netz-  
Anschlussspannung (Standard).

Belastbar in der Summe bis 8 A

**Potentialfreie  
Ausgänge:** Belastung der Relaiskontakte:  
max. 250V 8A

**Eingänge:** belegt mit 9V 8 mA

**Schutzart:** IP 65

**Umgebungstemperatur:** 0 - 50° C

**Gewicht:** ca. 4 Kg

**Abmessungen** W x H x D = 390 x 318 x 160

Gerät ist nullspannungssicher



# Declaration of conformity

Declaration of conformity of the product with the essential requirement of the EMC directive 89 / 336 / EEC.

## Product description

Product name : Controller for water softening installations  
Product type : ES2070  
Manufacturer : EWS Equipment for Water treatment Systems International B.V.

## Product environment

This product is intended for use in residential en light industrial environments.

Emission standard : EN 55011  
Immunity standard : EN 50082-1

## Report

Report number : EWS / EMC / 0111

## This declaration was issued by :

Date : 04 - 12 - 2001

Name : D.H. Naeber

Signature :

