
ES2070 TV

Programmatore per impianti d'addolcimento dell'acqua (multivalvole o distributore pilota)



Istruzioni d'uso

Versione del Software 1.03

Indice

Descrizione del funzionamento	1
Rappresentazione figurata del pannello frontale	2
Indicazioni di funzionamento e rigeneziano	3
Monitor LED	3
Spie luminose LED	3
Monitor LCD	3
Indicazioni durante il funzionamento	3
Indicazioni durante la rigenerazione	4
Modifiche e richiamo dei valori programmati	5
Durezza dell'acqua	5
Ora attuale	6
Tasto INFO	6
Versione del Software	6
Lavaggio	6
Tempo di rigenerazione	6
Limiti di rigenerazione	6
Programma supplementare	7
Capacità del filtro	8
Acqua addolcita fornita	8
Condizioni in entrata	8
Condizioni in uscita	9
Numero di telefono del manutentore	9
Intervallo di manutenzione	9
Allarmi/ Messaggi	10
Superamento capacità massima	10
Mancanza corrente	11
Riempire con prodotto chimico	11
Attesa rigenerazione	12
Contatto anticipato prima della rigenerazione	12
Intervallo minimo di rigenerazione	13
Richiesta di manutenzione	13
Rigenerazione manuale	14
Azionamento esterno	15
Entrata Contatore dell'acqua	15
Entrata Mancanza prodotti chimici	15
Entrata Attesa	15
Entrata Inizio rigenerazione	16

Ulteriori funzioni	17
Cambio filtro senza avvio della rigenerazione	17
Rigenerazione del filtro in riserva.....	17
Fermo immediato	17
Funzione accelerata.....	18
Lavaggio On/Off.....	18
Rigenerazione senza riassetto	18
Modifiche e richiamo dei valori di base	19
1. Modalità di funzionamento.....	20
2. Rigenerazione prima dell'esaurimento del filtro in lavorazione	20
3. Rigenerazione ritardata	21
Inizio in relazione all'orario	22
4. Inizio intervallo temporizzato	23
5. Intervallo minimo tra due rigenerazioni.....	24
6. Contatore dell'acqua.....	25
7. Durezza dell'acqua da trattare.....	26
8. Capacità di scambio.....	27
9. Contatto prima dell'esaurimento	28
10. Comando elettrico.....	29
11. Quantità delle fasi	30
12. Lunghezza degli impulsi	31
13. Tempi di rigenerazione	31
14. Programmazione delle funzioni in uscita	32
15. Uscita Programma supplementare 1	33
16. Uscita Programma supplementare 2	34
17. Uscita Programma supplementare 3	34
18. Uscita Lavaggio	35
19. Uscita Impulso di prelievo.....	35
20. Uscita Allarmi	35
21. Uscita Messaggi.....	36
22. Entrata 5	36
23. Entrata "Inizio"	37
24. Manutenzione	37
Schema di collegamento	38
Caratteristiche tecniche	39
Dichiarazione di conformità	40



Descrizione del funzionamento

Il programmatore ES2070TV è utilizzato per la sorveglianza automatica e la rigenerazione d'impianti ad uno-due-tre filtri.

I filtri possono lavorare: singolarmente/ due insieme/ tutti tre in parallelo. La rigenerazione sarà a cascata (una dopo l'altra) o ritardata (dopo un dato tempo).

Con un elevato fabbisogno d'acqua si può aggiungere in automatico il filtro che si trova in riserva.

I filtri possono lavorare sia con una valvola centralizzata, sia con un distributore pilota (versione TV) o con singole valvole elettromagnetiche (versione SV).

La rigenerazione può iniziare in modo: volumetrico, ad intervalli fissi, con contatto esterno (analizzatore dell'acqua) o manualmente.

E' possibile inserire due tempi tra i quali, non deve esserci una rigenerazione (rigenerazione ritardata).

Con un contatto esterno si può:

- a) evitare o interrompere una rigenerazione
- b) aprire la valvola d'esercizio

Un contatto supplementare (compreso nella consegna) segnala la presenza di prodotti chimici.


Per evitare la crescita di batteri nel filtro (impianti a filtro doppio o triplo) si può rigenerare il filtro esaurito, prima che lo stesso fornisca acqua addolcita. Una minima differenza tra due rigenerazione, evita continue rigenerazioni causate da possibili disturbi/difetti dell'impianto.

Sei contatti, con relais a potenziale libero, hanno la possibilità d'azionare accessori supplementari (pompe, lampada, controllo a distanza ecc.):

1. tre programmi supplementari:
possibile azionamento prima, durante o dopo la rigenerazione
2. funzione desalinizzazione:
inizio del lavaggio dopo di una certa quantità di portata
3. funzione pompa:
azionamento di una pompa durante la rigenerazione e durante il prelievo
4. funzione svolgimento rigenerazione:
contatto durante la rigenerazione
5. funzione prelievo:
contatto durante il prelievo
6. funzione allarme:
contatto programmabile per segnali d'allarme
7. funzione messaggio:
contatto programmabile per messaggi

Rappresentazione figurata


INSTALLAZIONE A MURO TIPO ES2070 TV



- | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 LED funzione filtro 3 | 7 Messaggio | 13 Orario | 19 Ritorno nel passo |
| 2 LED funzione filtro 2 | 8 Allarme | 14 Azzeramento | 20 Inserimento cifre |
| 3 LED funzione filtro 1 | 9 Fusibile | 15 Informazioni | 21 LCD display |
| 4 LED rigenerazione filtro 3 | 10 Interruttore di rete | 16 Programmazione | 22 LED display |
| 5 LED rigenerazione filtro 2 | 11 Inizio rigenerazione | 17 Spostare cursore | |
| 6 LED rigenerazione filtro 1 | 12 Dur.dell'acqua da trattare | 18 Prossimo passo di programmazione | |

Indicazioni di funzionamento e rigenerazione

Monitor LED




Sul LED-display è indicata la quantità disponibile fino alla prossima rigenerazione.

Se non si utilizza un contatore dell'acqua (per esempio rigenerazione temporizzata) appare sempre la capacità totale dell'impianto.

Per impianti a filtro singolo, durante la rigenerazione appare il valore 0 m3. Quando viene superata l'indicazione massima, appare la scrittura "OFL".

Attenzione: se lampeggia il punto decimale a destra, è incominciata la funzione di lavaggio/desalinizzazione programmata al passo 18.

Spie LED



Le spie luminose colorate, segnalano le situazioni più importanti dell'impianto, ovvero:

Funzione filtro 1 (verde), Funzione filtro 2 (verde), Funzione filtro 3 (verde)

Rigenerazione filtro 1 (giallo), Rigenerazione filtro 2 (giallo), Rigenerazione filtro 3 (giallo),




Messaggio (rosso), Allarme (rosso)

Per ulteriori informazioni, consultare LCD display..

Monitore LCD

Prima riga LCD



Nella prima riga del monitor LCD viene segnalata la condizione attuale dell'impianto, per esempio "funzione filtro 1", "rigenerazione filtro 2" oppure "nessun servizio"

Seconda riga LCD durante il funzionamento

Nella seconda riga del monitor LCD vengono segnalate le funzioni durante il servizio:

- 1) la durezza inserita dell'acqua da trattare o la portata in ltr/minuti (se è stato programmato nel passo 6.2 il contatore dell'acqua ad impulso)
- 2) l'ora attuale

Filtro fornisc 1
72h Lu 17:00

Oppure a sinistra le ore fino al prossimo inizio di rigenerazione (se nel passo num. 4 è stato scelto un intervallo temporizzato)

Filtro fornisc 1
Tempo lavagg 20s

Oppure il tempo residuo fino alla fine della desalinizzazione

Indicazioni durante la rigenerazione

Nella seconda riga del monitor LCD vengono indicati i valori durante la rigenerazione:

Rig. filtro 1
Fase:2 15m

- A sinistra, la fase attuale
Attenzione: un'indicazione fase 0, significa che il programma supplementare ha avuto inizio prima della rigenerazione, mentre "E", significa che il programma di rigenerazione ha finito ma il programma supplementare è ancora in vigore.
- Destra: Per la fase attuale, tempo rimanente.

oppure:


Rig. filtro 1
Attesa rigeneraz

Il programmatore prima di iniziare una rigenerazione verifica il rispetto dei parametri: rigenerazione ritardata, controllo prodotti chimici, intervallo minimo tra due rigenerazioni, o sovraccarico dell'impianto.

Modifiche e richiami dei valori programmati

I valori di programma più importanti, possono essere selezionati direttamente dalla tastiera e in seguito possono essere variati a piacere.

Durezza dell'acqua

Premere il tasto con il simbolo . Per impianti a scambio ionico, nella riga in basso appare la durezza attuale:

Durezza acqua
18 °D



Se si desidera modificare il valore indicato, bisogna spostare il cursore con l'aiuto del tasto freccia "►" sotto la cifra da variare, procedere utilizzando il "#".

Possono essere immessi i valori che devono corrispondere all'unità inserita nel passo 7 durante la programmazione di base.

unità durezza acqua		valore da inserire
°D	durezza tedesca	2 – 99
°F	durezza francese	4 – 199
°E	durezza inglese	2 – 99
ppm CaC O ₃	mg/l Ca CO ₃	40 – 1990
gpg	grain per gallon	2 - 99

1 mmol/l 0,18 °dH 0,1 °F 0,01 mg/l CaCO₃

Il calcolo della quantità d'acqua dolce con la variazione attuata, si avrà ogni volta all'inizio di una rigenerazione dopo la formula:

$$\frac{\text{capacità dello scambiatore (m}^3 \times \text{°D)}}{\text{durezza dell'acqua (°D)}} = \text{quantità acqua dolce (m}^3\text{)}$$

ATTENZIONE:


In presenza di una multivalvola con dispositivo di miscelazione, il contatore d'acqua registra la quantità di miscelazione. Pertanto la durezza dell'acqua miscelata dovrà essere sottratta dal valore d'inserimento:

Esempio:


Durezza dell'acqua	= 15°D	
Acqua aggiunta	= 6 °D	
Ne deriva un valore d'inserimento di:	= 9° D	(15°D – 6°D)



Ora attuale

Premere il tasto “ora” con il simbolo . Nella riga inferiore appare l’ora attuale.



Inserire orario
Lu 16:48



Se si vuole variare l’orario indicato, spostare il cursore con l’aiuto del tasto freccia “▶” sotto al numero da variare; effettuare di seguito la modifica digitando sul “#”


Tasto - INFO

Per ottenere informazioni selezionate sul tasto INFO. Le variazioni vengono, per quanto possibile, descritte nella sezione del programma “variazioni e selezione dei valori base”.

Premere il tasto INFO con il simbolo . Sarà indicata la prima informazione. Premere nuovamente il tasto INFO con il simbolo  saranno indicate ulteriori informazioni.

Versione del software

VersioneSoftware
ES2070TV 1.00.03



E’ indicata la versione attuale del software. Durante una manutenzione/riparazione presso la fabbrica produttrice, il software è aggiornato, questo per mettere a disposizione dell’utente la versione più attuale.

Lavaggio

Lavaggio
5001 3501 20s

Sono segnalati i seguenti valori:

Sinistra:	l’intervallo di lavaggio programmato
In mezzo:	la quantità d’acqua restante fino alla dissalazione
Destra	il tempo di lavaggio programmato

Tempo di rigenerazione

Tempo rig. [min]
Σ125m rest.15m

Sotto a sinistra: è segnalato il tempo totale occorrente per una rigenerazione
Sotto a destra: è segnalato il tempo residuo della rigenerazione.

Limiti di rigenerazione

NoReg16:00-18:00
IntRg72 MinRg4

NoReg 16:00 – 18:00

Se durante la programmazione al passo 3, è stata scelta la “rigenerazione ritardata”, è segnalato il campo nel quale non deve avvenire la rigenerazione.

In caso contrario appare la segnalazione: NoReg —

**IntReg 72**

Se al passo 4, è stato selezionato “l’intervallo”, questo sarà segnalato in ore.
In caso contrario appare la segnalazione : IntRg--

Minreg 4

Se al passo 5, è stato selezionato un “ intervallo minimo tra due rigenerazioni”, questo sarà segnalato in ore. In caso contrario apparirà: MinRg -.

Svolgimento del programma supplementare no. 1

Progr . suppl . no . 1
Fase: 2 20m

in basso a sinistra: è segnalato il punto d’inizio del programma supplementare

in basso a destra : è segnalato il tempo inserito, oppure durante la funzione del programma, il tempo rimanente di svolgimento della funzione.

Se appare l’indicazione **fase 0** , sarà dapprima terminato completamente il programma supplementare, dopodiché il programma di rigenerazione. Con la segnalazione **fase “E”** prima si svolgerà l’intero programma di rigenerazione, poi il programma supplementare.

ATTENZIONE1 Se durante la programmazione al passo 14.1 non è stata selezionata la funzione “programma supplementare 1”, avremmo la segnalazione: nessun programma supplementare.

Svolgimento del programma supplementare no. 2

Progr . suppl . no . 2
Fase: 2 30m

in basso a sinistra : è segnalato il punto d’inizio del programma supplementare

in basso a destra : è segnalato il tempo inserito, oppure durante la funzione del programma, il tempo rimanente per lo svolgimento della funzione.

Se appare l’indicazione **fase 0** , **sarà dapprima terminato** l’intero programma supplementare, dopodiché il programma di rigenerazione. Con la segnalazione **fase “E”** prima si svolgerà l’intero programma di rigenerazione, poi il programma supplementare.

ATTENZIONE1 Se durante la programmazione al passo 14.2 non è stata selezionata la funzione “programma supplementare 2”, avremmo la segnalazione: nessun programma supplementare.

Svolgimento del programma supplementare no. 2

Progr . suppl . no . 3
Fase: 2 40m

in basso a sinistra : è segnalato il punto d’inizio del programma supplementare

in basso a destra : è segnalato il tempo inserito, oppure durante la funzione del programma, il tempo rimanente per lo svolgimento della funzione.

Se appare **fase 0** dapprima verrà terminato l’intero programma supplementare, dopodiché il programma di rigenerazione. Con la segnalazione **fase “E”** si svolgerà l’intero programma di rigenerazione, dopodiché il programma supplementare.

ATTENZIONE1 Se durante la programmazione nel passo 14.3 non è stata selezionata la funzione “programma supplementare 3”, avremmo la segnalazione: nessun programma supplementare.

Capacità del filtro

Capacità filtro
100m³

E' indicata la quantità d'acqua trattata da un filtro tra due rigenerazioni. Il calcolo avviene sempre con i valori attuali inseriti per la capacità del filtro e per la durezza dell'acqua.

Acqua addolcita fornita

Acqua addolcita
0.0m³

E' indicata la quantità totale d'acqua fornita dall'impianto.

Condizioni in entrata 1

Entrata 1
WM1- WM2- WM3-

WM1 = contatore dell'acqua no.1

WM2 = contatore dell'acqua no.2

WM3 = contatore dell'acqua no.3.

Visualizzazione della condizione attuale dell'entrata.

Le entrate WM1, WM2 e WM3 sono attivate quando il contatto è chiuso. Una linea verticale “-“ significa: entrata attiva, una linea orizzontale “|” significa: entrata inattiva.

Condizioni in entrata 2

Entrata 2
RC- WA- RS-

Oppure :

Entrata 2
RC- SP- RS-

E' indicata la condizione attuale delle entrate:

RC = prodotti chimici di rigenerazione

WA = attesa rigenerazione

SP = livello

RS = inizio rigenerazione

Le entrate WA e RS sono attive quando i contatti sono chiusi, le entrate RC e SP sono attive quando i contatti sono aperti.

Una linea verticale “-“ significa: entrata attiva, una linea orizzontale “|” significa: entrata inattiva.


Condizioni in uscita

1	2	3	4	5	6	7	8	A	B	C	D	E	F
-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-

Visualizzazione delle condizioni di funzione, in tempo reale, dei relè d'uscita. Ad ogni cifra corrisponde un relè. La linea orizzontale "-" sotto una cifra significa che il relè è disattivo. La linea verticale "|" sotto una cifra, significa che il relè è attivo.

Assistenza tecnica – indicare e variare il numero telefonico del manutentore

No. Manutentor
0031 443755



Ovviamente, si avrà il numero di telefono inserito relativo all'addetto per l'assistenza tecnica

Variazione del numero telefonico

Selezionare le cifre : premere il tasto con il simbolo "▶"
 Aumentare la cifra : premere il tasto con il simbolo "▲"
 Diminuire la cifra : premere il tasto con il simbolo "▼"

Intervallo di manutenzione

Manutenzione
5000m3 20m3

Se è stato inserito un intervallo di manutenzione, a sinistra è indicato l'intervallo e a destra la fornitura "d'acqua trattata" dall'ultima manutenzione.

Portata d'acqua

Portata acq.m3/h
10.0 0.00 0.00

Se l'impianto lavora in relazione alla portata ad'acqua, nel presente passo viene indicato il flusso d'acqua addolcita nell'ultimo minuto.




Allarmi / Messaggi

Quando l'impianto è in funzione, a seconda della programmazione data, appaiono diversi allarmi. In relazione alla programmazione effettuata, i segnali possono essere visualizzati come allarmi o messaggi. Le varie possibilità sono indicate dal LED in rosso, in altre parole = attenzione messaggio e fermo impianto - allarme. Per la programmazione vai al passo 20 e 21.

Apparirà inoltre, per esteso anche la spiegazione del messaggio/allarme.

Superamento capacità massima



Esclusivamente per impianti a doppio filtro

A rigenerazione non ultimata del primo filtro, è richiamata la rigenerazione del secondo.

Le cause qui di seguito riportate, possono provocare segnalazioni provenienti dal contatore dell'acqua:

- errata regolazione della: capacità, durezza dell'acqua o del contatore dell'acqua.
- sovraccarico dell'impianto dovuto a consumo d'acqua non previsto.

Le cause qui di seguito riportate, possono dare segnalazioni provenienti dall'analizzatore:



- un effetto controionico proveniente dall'impianto può creare acqua dura in fase di lavorazione, problema per altro risolvibile montando una valvola di risciacquo o una pompa a vite
- ridotta sensibilità dell'analizzatore.

Altre cause di segnalazione d'allarme sono:


- errata rigenerazione del filtro, dovuta per esempio alla mancata aspirazione o all'assenza di prodotti chimici.

ATTENZIONE: per impianti a due filtri avremmo una rigenerazione volumetrica (in relazione al consumo). Una eventuale rigenerazione del secondo filtro, si avrà appena terminata la rigenerazione del primo filtro.

Se negli scambiatori di ioni non si fosse formata una salamoia sufficiente alla rigenerazione del secondo filtro, spegnere l'apparecchio oppure attivare l'entrata "attendi rigenerazione". Dopo 4 ore d'attesa si può rigenerare anche il secondo filtro.

Premere il pulsante  per azzerare il segnale/messaggio e per eliminare il contatto a relais. Se il pulsante, fosse premuto una seconda volta  si azzererebbe anche il segnale nel display, ovviamente se la causa che ha generato l'allarme è stata eliminata. Dopo di che, il secondo filtro non sarà più rigenerato.


Mancanza corrente




Anche dopo un'improvvisa mancanza di corrente l'apparecchio mantiene i suoi dati. Il funzionamento riprende, così com'è stato lasciato al momento dell'interruzione ovvero, nella stessa posizione e con gli stessi valori. Dopo un periodo prolungato d'assenza di corrente, va regolata solo l'ora attuale.

ATTENZIONE:

se durante la mancanza di corrente l'impianto si trova in rigenerazione con presenza di pressione d'acqua in entrata, il filtro continua il lavaggio per almeno la durata della mancanza corrente, siccome il lavaggio si ripete all'infinito il filtro si esaurisce, quindi terminare e avviare nuovamente la rigenerazione.

Premere il pulsante  per azzerare il segnale d'allarme/messaggio e/o per disinserire il relais in uscita eventualmente azionato. Correggere l'orario attuale.


Riempire con prodotto chimico




Riempire di prodotto chimico.

Il segnale appare solamente, se è stato collegato un sensore nell'entrata corrispondente. Eliminare la causa del guasto.


ATTENZIONE:

La rigenerazione riprende solamente dopo che si è provveduto al rifornimento con prodotto chimico, oppure premere il tasto d'avvio rigenerazione con il simbolo .

Premere il pulsante  per azzerare il segnale d'allarme/messaggio e/o per disinserire il relais in uscita eventualmente azionato.

In caso d'impianti a doppio/triplo filtro che lavorano con modalità alternata, il programmatore commuta sul filtro che in quel momento si trova in posizione di riserva.

Attesa rigenerazione




Il messaggio può apparire solamente durante la rigenerazione se è stato collegato un contatto corrispondente.

L'allarme potrà avere varie cause a seconda della funzione data ai contatti di chiusura collegati, per esempio:

- chiusura di ambedue i distributori per mancanza di pressione delle valvole pneumatiche.


Determinare la causa !

Se viene premuto il pulsante  la rigenerazione è interrotta. Una rigenerazione eventualmente interrotta non viene ripresa in automatico!

Il relais d'allarme in uscita e il display vengono azzerati, quando è stato azzerato il relais "attendere". Non è possibile eliminare manualmente il segnale.

Per impianti a doppio, triplo filtro con funzionamento alternato, quando, ad inizio rigenerazione dovesse apparire la segnalazione "fermo rig." il cambio avverrà con il filtro che si trova in posizione di riserva.

ATTENZIONE!

Se si preme il tasto d'inizio con il simbolo  si può ignorare il segnale di fermo per la durata della rigenerazione. La rigenerazione continua, i segnali non appaiono per la durata della rigenerazione. Se la causa che ha provocato l'allarme non è stata eliminata, il segnale riappare.


ATTENZIONE!

Se al passo 10.1 si fosse scelto: valvola Euro, le valvole elettromagnetiche tornano in fase di lavorazione.


ATTENZIONE!

Un programma supplementare eventualmente azionato viene azzerato.

Contatto "anticipato" prima della rigenerazione



Questo messaggio appare esclusivamente se selezionato in fase di programmazione al passo 9.


Spegnere il messaggio premendo il pulsante , l'indicazione nel display (e se programmato il segnale di relais) viene azzerata.

Un relais d'allarme, eventualmente programmato, non può essere azzerato manualmente.

All'inizio di una rigenerazione manuale, scomparirà la segnalazione sul display e il relais eventualmente azionato verrà azzerato.

Intervallo minimo di rigenerazione

**Intervallo min.
di rigenerazione**




Appare solamente se programmato al passo 5.

Possibili cause d'errore, provenienti dal contatore dell'acqua, possono essere:

- registrazione falsata della capacità: dovuta alla durezza dell'acqua di rete o al contatore
- sovraccarico dell'impianto, dovuto per esempio al consumo troppo elevato d'acqua.

Dall'analizzatore dell'acqua (esterno) possono provenire altre cause d'errore, quali:

- un effetto controionico proveniente dall'impianto può creare un eccesso di durezza in fase di lavorazione, problema per altro risolvibile montando una valvola di risciacquo oppure una pompa di spostamento
- eccessiva sensibilità dell'analizzatore d'acqua.

Premere il pulsante  per eliminare il segnale d'allarme.


ATTENZIONE!

L'allarme nel display scomparirà solamente dopo l'inizio della rigenerazione.

Richiesta di manutenzione


**Segnale
Manutenzione**


Il messaggio appare solamente se si è inserito un intervallo di manutenzione.

Premere il pulsante  per azzerare il relais eventualmente azionato. Richiedere la manutenzione alla ditta d'installazione. Il segnale nel display può essere eliminato solamente dalla ditta che ha provveduto all'installazione dell'impianto.



Rigenerazione manuale

La rigenerazione potrà essere iniziata manualmente in ogni momento, premendo il tasto con il simbolo . Dopo 5 secondi partirà la rigenerazione del filtro che si trova in lavorazione.



- Con impianti a doppio/triplo filtro, viene messo in lavorazione il filtro che si trova in posizione di riserva.
- Se al passo 3.1 è stata selezionata la rigenerazione ritardata, la funzione si attiverà automaticamente e sul display in basso a sinistra verrà indicato l'orario d'inizio. La rigenerazione non sarà immediata. Per ottenere una immediata rigenerazione premere il pulsante rigenerazione manuale
- Se è già stata attivata la funzione di rigenerazione ritardata (l'orario d'inizio rigenerazione appare sul display in basso a sinistra), s'inizierà la rigenerazione senza tenere conto dell'orario indicato.
- Dopo la rigenerazione il contatore dei filtri si regola sulla capacità totale.
- Se durante la programmazione dei valori base al passo 4.1 è stata selezionata la funzione d'intervallo in ore, il contatore ripartirà nuovamente.
- Se durante la programmazione dei valori base al passo 5.1 è stata selezionata la funzione d'intervallo minimo di rigenerazione, il contatore partirà nuovamente.



Azionamento esterno

I contatti collegati alla morsettiera controllano e comandano le seguenti funzioni:


Entrata contatore dell'acqua no. 1, no. 2 e no. 3 (WM1, WM2, WM3)

Durante il prelievo d'acqua, il contatore dell'acqua dà un impulso (per esempio ogni 100ltr). Il programmatore conta gli impulsi e inizia una rigenerazione quando è stata consumata una certa quantità d'acqua inserita (capacità).

Il programmatore può contare massimo 10 Impulsi al secondo.

Entrata mancanza prodotti chimici (RC)

Con quest'entrata si controlla la presenza di prodotti chimici, e si può chiedere di non effettuare la rigenerazione.

Avremo la rigenerazione con il primo contatto, perché si presume che ci siano ancora prodotti chimici disponibili per lo svolgimento della stessa. Se il segnale persiste, la seconda rigenerazione non inizia. Premendo il pulsante con il simbolo  si può iniziare una rigenerazione manuale.

Attenzione: la sorveglianza dei prodotti chimici avviene dopo tre ore dall'ultima rigenerazione. Se si dovesse effettuare una rigenerazione prima di tre ore, i prodotti chimici verranno ugualmente sorvegliati **prima dell'inizio, e mai durante** la funzione.

Entrata d'attesa (WA)

L'entrata supplementare ha due diverse possibilità (vedi passo 22).


La funzione d'attesa è: attiva durante la rigenerazione (RS)

E' possibile, fermare/non iniziare una rigenerazione. L'entrata è attiva solo durante la rigenerazione.

In un impianto a due/tre filtri con lavorazione alternata, si avrà la commutazione sul filtro che si trova in riserva. Una rigenerazione del filtro esaurito è da escludersi.

Quando viene tolto il segnale in entrata, la rigenerazione prosegue o il filtro esaurito viene rigenerato.



Per la durata della rigenerazione si può azzerare un eventuale segnale, premendo il pulsante con il simbolo . Usando la funzione "RAPIDO" (vedi pag. 17) è possibile utilizzare le varie fasi di rigenerazione in maniera accelerata.

Attenzione:

Se al passo 10.1 è stata scelta la funzione "EURO", vengono spente tutte le valvole elettromagnetiche eventualmente collegate.

Attenzione:

Verrà spento anche un programma supplementare, eventualmente iniziato.

Funzione SP: attivo durante la lavorazione

Per prelevare elevate quantità d'acqua trattata, le valvole elettromagnetiche possono essere aperte e chiuse a piacere.

Entrata Inizio rigenerazione

Con quest'entrata si può iniziare una rigenerazione, attivabile tramite pulsante esterno o tramite analizzatore dell'acqua.

Nel passo 23.2 si può programmare un ritardo d'inizio rigenerazione.

Se è stata scelta una rigenerazione ritardata (passo 3.1) viene azionato il tempo di ritardo.

Nel display sotto a sinistra verrà indicato l'orario d'inizio rigenerazione.

Se verrà azionata l'entrata non avremo la rigenerazione.

Se è stato scelto un intervallo minimo tra due rigenerazioni (passo 5.1), e viene richiesta una rigenerazione in tempo reale con contatto esterno, appare un segnale d'allarme (vedi passo 13).

Azionando l'entrata non avremo la rigenerazione.

Con impianti a singolo filtro: durante una rigenerazione/svolgimento del tempo inserito al passo 12.1, l'entrata non viene sorvegliata

Con impianti a doppio/triplo filtro: dopo l'inizio della rigenerazione/tempo trascorso vedi passo 23.1, l'entrata non viene sorvegliata. Se dopo la rigenerazione il segnale "impianto sovraccaricato" dovesse persistere, significa che tutte e due i filtri sono esauriti.


Attenzione:



Il tempo inserito al passo 23.1, proseguirà anche dopo un eventuale mancanza di corrente in attesa di una nuova analisi dell'analizzatore.

Ulteriori funzioni

Debbono essere inserite esclusivamente da personale specializzato, un uso improprio può causare malfunzionamenti, o funzionamenti non desiderati.


Cambio filtro senza avvio della rigenerazione




Premere contemporaneamente i tasti con il simbolo  ed il simbolo . Negli impianti a filtro doppio/triplo, avremo il cambio dopo 2 secondi.


ATTENZIONE! In presenza di: contatori separati di quantità dell'acqua trattata, uno per ciascun filtro, se un filtro è pressoché esaurito, viene messo in riserva. Poniamo il caso che sia necessaria una rigenerazione appena dopo la messa in servizio, e in quel momento l'altro filtro non sia ancora stato interamente rigenerato, in questo caso appare l'allarme: **superamento capacità massima**.



Rigenerazione del filtro in riserva



Premere contemporaneamente i tasti con il simbolo  ed il simbolo . Negli impianti a doppio/triplo filtro la rigenerazione del filtro in riserva avverrà dopo 2 secondi.

Fermo immediato



Premere contemporaneamente il tasto con il simbolo  ed il simbolo . Il programma di rigenerazione in atto sarà fermato dopo 2 secondi, l'impianto verrà portato in posizione di lavorazione.

ATTENZIONE!



Le valvole o distributore pilota a più fasi che non posseggono un collegamento per: il riposizionamento o la sincronizzazione automatica in posizione di lavorazione, si fermano in una posizione di rigenerazione e non funzionano più in sincronia con il programmatore.

ATTENZIONE!

Nel caso fosse stato aspirato il prodotto chimico per la rigenerazione, il filtro va assolutamente lavato prima della messa in lavorazione.

Funzionamento accelerato



Premere contemporaneamente il tasto inizio con il simbolo  ed il tasto INFO con il simbolo .

Dopo 2 secondi scatterà l'orologio interno e saranno indicati gli impulsi **in secondi** anziché in minuti. Il funzionamento rapido vale esclusivamente per la fase di rigenerazione in corso. Le fasi successive si svolgeranno normalmente.


ATTENZIONE!

Se si desiderasse estendere detta funzione anche ad altre fasi, dopo ogni fase attendere due/tre minuti, in altre parole fino a quando tutte le valvole abbiano raggiunto la loro nuova posizione.

Se sono stati aspirati prodotti chimici, il filtro dovrà essere assolutamente lavato prima della messa in lavorazione.


Lavaggio On / Off





Premere contemporaneamente il pulsante  ed il tasto Enter. Dopo due secondi inizia l'intervallo di lavaggio.

Se ci fosse, una desalinizzazione in corso, questa può essere interrotta anticipatamente

Rigenerazione senza riassetto



In occasione di una manutenzione, può essere necessario il controllo del programma di rigenerazione senza riassetto del contatore d'impulsi e senza il ricalcolo della capacità del filtro.

Premere contemporaneamente il tasto "durezza" con il simbolo  ed il tasto SIRENA con il simbolo .

Con impianti a singolo filtro, dopo 2 secondi esso sarà rigenerato senza riassetto, né ricalcolo della capacità.

Con impianti a due/tre filtri sarà rigenerato il filtro che si trova in posizione di riserva ed i valori indicati relativi alla capacità non subiranno variazioni.

Il filtro che si trova in lavorazione può essere rigenerato solo dopo aver effettuato il "cambio filtro senza attivazione del programma"


Se sono stati aspirati prodotti chimici, il filtro dovrà essere assolutamente lavato prima della messa in lavorazione.



Controllo e modifica dei valori di base

Durante la messa in funzione, l'apparecchio sarà programmato secondo le esigenze specifiche inserendo diversi valori di base. Questi valori, possono essere modificati in qualsiasi momento e rimangono memorizzati anche in mancanza di corrente.



- La modifica dei valori di base dev'essere attuata solamente da personale specializzato.
- Prendere nota, accuratamente, dei valori base segnandoli negli spazi liberi dei seguenti diagrammi d'attivazione e riportarli in modo che siano accessibili al personale operativo e di manutenzione.
- La modifica dei valori base può essere fatta in qualsiasi momento. La maggior parte dei valori modificati può essere memorizzata solamente dopo l'inizio di una nuova rigenerazione.
- Alcuni tasti hanno una doppia funzione. Per entrare nello stadio di programmazione utilizzare i simboli "►", "▼", "▲" e "#" e (cancelletto) unitamente al tasto ENTER.



1. Premere il pulsante "ENTER" in. Per evitare modifiche indesiderate, solo dopo 4 secondi di pressione sul tasto si avrà il consenso per la modifica dei valori base.

Sul display apparirà:


O in tedesco: E dopo 4 secondi, si avrà



ATTENZIONE! Per la 2. e 3. funzione deve essere premuto il tasto "Enter".

Modificare la lingua :

2. Si può quindi modificare la lingua, come qui di seguito descritto:
premere il tasto "#" con l'aiuto del tasto "►" portare il cursore sotto il simbolo prescelto



Modificare dei valori :

3. Il primo ed i seguenti passi di programmazione si eseguono premendo il tasto "▼"
4. Con il tasto "▲" si può retrocedere a passo a passo.

Annotazione: Ricordarsi che ci si trova ora allo stadio di programmazione. Per uscire dalla programmazione: premere nuovamente il tasto ENTER. La fase di programmazione stadio è determinata automaticamente dopo circa 2 minuti d'inattività.

5. Il cursore si muove con il tasto "►". Per selezionare SI/NO, portando il cursore sotto la S o sotto la N. Così è anche per i numeri, portarsi sotto la cifra da modificare.

6. Premendo il tasto "#" si possono modificare le cifre indicate di volta in volta dal cursore.

ATTENZIONE!

La programmazione avviene quando i filtri sono in posizione di lavorazione. Durante la rigenerazione i dati non possono essere modificati.

1. Modalita' di funzionamento

Passo num.: 1.1
Filtro: 1 | 2- 3-

Inserire la quantità di filtri collegati. Nell'esempio qui di seguito: solo un filtro

Passo num.: 1.2
Quant.in forni 1

Inserire quanti filtri devono lavorare in parallelo. Qui nell'esempio solo uno

Passo num.: 1.3
Flusso S/N

L'impianto può lavorare in relazione al flusso dell'acqua. Quando si aumenta il fabbisogno d'acqua che supera la portata di un filtro, il filtro che si trova in riserva viene aggiunto.

Per questo serve: un impianto doppio e triplo (passo num. 1.2 più di un filtro), inoltre ogni filtro deve avere il suo contatore dell'acqua (non appare passo 6.1 e 6.3).

Passo num.: 1.4
Val.eser.aperS/N

Quando mancano i prodotti chimici all'inizio della rigenerazione, scegliere la modalità di lavoro della valvola d'esercizio del filtro esaurito (ovvero chiudere o aprire se si desidera che sia fornita acqua oppure no).

Passo num.: 1.5
Val.eser.aperS/N


Quando l'impianto è sovraccarico, scegliere la posizione della valvola d'esercizio del filtro esaurito.

2. Rigenerazione prima dell'esaurimento del filtro in lavorazione

Passo num.: 2.1
Rig.PrimaFornS/N

Scegliere se avere o No la rigenerazione prima della messa in funzione.

Il filtro che si trova in riserva, durante un fermo più o meno prolungato può creare germi/batterie al suo interno. Se si utilizza acqua con i requisiti di "potabile" è consigliabile non rigenerare il filtro esaurito immediatamente dopo l'esaurimento, rigenerare invece prima che si esaurisca l'altro filtro. La rigenerazione deve avvenire prima che avvenga la fornitura d'acqua addolcita. Il filtro esaurito rimane in stand by (fermo), finché è richiesto l'accumulo a causa dell'inserimento dell'altro filtro.



3. Rigenerazione ritardata

Passo num.: 3.1
Ritardata B A N

La rigenerazione può iniziare in ogni momento.
 Si può ritardare l'inizio della rigenerazione nel seguente modo:

- B = nei giorni o ore (ancora da programmare, passo 3.2 – 3.3 e 3.4) non si desidera la rigenerazione.
- A = nei giorni o ore (ancora da programmare, passo 3.2 – 3.3 e 3.4) può iniziare una rigenerazione.
- N = nessun ritardo della rigenerazione.

Passo num.: 3.2
D|L|M|M|G|V|S|

Inserire i giorni nei quali si desidera ritardare (passo 3.1 = B) l'inizio della rigenerazione, o nei quali può iniziare la rigenerazione senza ritardo (passo 3.1 = A). “-“ = non attivo, “|” = attivo

Passo num.: 3.3
Tempo 1 06:00

Programmare l'orario nel quale il filtro non può essere rigenerato (passo 3.1 = B), o l'orario nel quale si desidera la rigenerazione del filtro (passo 3.1 = A).

Passo num.: 3.4
Tempo 2 17:00

Programmare l'orario nel quale il filtro può essere rigenerato (passo 3.1 =B), o l'orario nel quale non si desidera la rigenerazione del filtro (passo 3.1 = A).

Esempio: passo 3.1 = B passo 3.2 = D- LI MI MI GI VI S-
 passo 3.3 = 6:30 passo 3.4 = 18:30


Da lunedì a venerdì dalle h 6,30 alle h18,30 non si desidera la rigenerazione. La rigenerazione (se è stato richiesto un inizio di rigenerazione entro questo lasso di tempo) avra inizio alle h 18,30. Durante le ore notturne (dalle18,30 alle 06,30) e nei giorni di sabato e domenica la rigenerazione inizia immediatamente.

Passo num.: 3.5
Val. eser. aperS/N

Con un impianto a filtro singolo si può scegliere se la valvola d'esercizio debba rimanere aperta (che l'impianto fornisca acqua dura) o chiusa in caso che venga richiesta una rigenerazione tra gli orari prescelti (come sopra descritto) . Nel passo 9.1 – 9.3 si può programmare: una rigenerazione anticipata in modo tale che l'impianto metta a disposizione acqua addolcita, (l'impianto controlla la disponibilità per la durata del tempo di ritardo) e che inizi, eventualmente prima una rigenerazione.

Con impianti a doppio/triplo filtro decidere se la valvola d'esercizio debba chiudersi o rimane aperta fino al sopraggiungere del secondo (2) orario. Se la valvola d'esercizio si chiude, la bombola non fornisce più acqua.

Attenzione: **Non programmare** con: rigenerazione prima della messa in funzione, valvole EURO o valvole con un prelavaggio.



Inizio in relazione all'orario

Passo num: 3.6
Temporizza S/N

La rigenerazione può essere prestabilita ad un orario "x". Inserire nel presente passo sia l'orario d'inizio rigenerazione (alle ...), sia i giorni nei quali il filtro che si trova in lavorazione (fornitura acqua addolcita) debba rigenerare.

Passo num.: 3.7
D-L-M-M-G-V-S-

Inserire i giorni nei quali si desidera l'attivazione della funzione di "rigenerazione ad orario prestabilito" (I = attivato, - = non attivato).
 Per l'orario consulta il passo 3.8.

Passo num: 3.8
TempoInizio00:30

Inserire l'orario nel quale si desidera una rigenerazione.

Passo num.: 3.9
D-L-M-M-G-V-S-

Inserire i giorni nei quali si desidera l'attivazione della funzione di "rigenerazione ad orario prestabilito" (I = attivato, - = non attivato).
 Per l'orario consulta il passo 3.10.

Passo num: 3.10
TempoInizio05:00


Inserire l'orario nel quale si desidera una rigenerazione.

Passo num.: 3.11
D-L-M-M-G-V-S-

Inserire i giorni nei quali si desidera l'attivazione della funzione di "rigenerazione ad orario prestabilito" (I = attivato, - = non attivato).
 Per l'orario consulta il passo 3.12.

Passo num: 3.12
TempoInizio09:30

Inserire l'orario nel quale si desidera una rigenerazione.



4. Inizio intervallo temporizzato

Passo num:	4.1
Intervallo	S/<u>N</u>


E' possibile una rigenerazione con intervalli fissi (temporizzato).
Anche in presenza di un contatore dell'acqua si può scegliere un intervallo fisso.
Con ogni inizio di rigenerazione la capacità del filtro viene ricalcolata.

Passo num:	4.2
Periodo	72<u>h</u>

Si può programmare un intervallo da 1 fino a 999 ore.

Attenzione:

Con un impianto dotato di contenitori per la salamoia, attendere almeno 4 ore tra le rigenerazioni.



5. Intervallo minimo tra due rigenerazioni

Passo num: 5.1
Dist.min.rig.S/N

Un intervallo minimo tra due rigenerazioni può essere calcolato in relazione alla: dimensione dell'impianto, alla durezza dell'acqua da trattare e alla portata. Se si lavora per esempio, con un impianto d'addolcimento provvisto di tino per la salamoia, occorre necessariamente attendere almeno 4 ore, cioè il tempo necessario per la diluizione della salamoia. Se si desidera riempire una vasca di grandi dimensioni, una piscina o si abbia (per motivi produttivi) un prelievo copioso d'acqua addolcita, può accadere che non ci si renda conto della reale portata, quindi l'impianto si sovraccarica in modo tale che il filtro si rigenera quando ancora non ci sia a disposizione una concentrazione sufficiente di salamoia.

Tenere ben presente che, quando si lavora con un analizzatore dell'acqua quest'ultimo può darci segnali d'acqua durissima, mandando continuamente in rigenerazione l'impianto d'addolcimento.

Per escludere ciò, è preferibile, inserire un intervallo minimo tra due rigenerazioni.

Passo num: 5.2
Período 4h

L'intervallo minimo tra due rigenerazioni può essere tra 1 e 999 ore.

Passo num: 5.3
RiprendereRigS/N


Se è stata richiesta una rigenerazione nell'intervallo minimo si deve decidere se: riprendere la rigenerazione dopo "l'intervallo minimo di rigenerazione" programmato (riprendere rigenerazione : S/N), o se la prossima rigenerazione dovrà essere iniziata manualmente (riprendere rigenerazione. S/N).

Passo num: 5.4
Val.eser.aperS/N

Decidere se, in presenza del segnale "intervallo minimo di rigenerazione" la valvola d'esercizio dell'impianto in lavorazione deve rimanere aperta fino alla rigenerazione (tenere conto del fatto che l'impianto può non fornire acqua perfetta), o chiudersi (niente più fornitura d'acqua).

ATTENZIONE!

Con un impianto a doppio filtro in lavorazione alternata, siccome in questa versione avviene il cambio sul filtro che si trova in posizione di riserva, questo passo non può essere utilizzato.



6. Contatore dell'acqua

Passo num: 6.1
Contatore Ac S/N

Programmare la presenza di un contatore d'acqua ad impulso per la lavorazione volumetrica. Nel display viene indicata la quantità residua dell'acqua addolcita fino alla prossima rigenerazione.

Attenzione: non è programabile se nel passo 1.3 è stato programmato S.

Passo num: 6.2
FreqImpulso 1001

Programmare un contatore d'acqua con 1 fino a 9999 litri/impulso (in questo esempio = 100 litri).

Passo num: 6.3
WM > 1 S/N

Dire al programmatore quanti contatori d'acqua sono installati nell'impianto. E' possibile avere impianti con un solo contatore (per esempio impianto a tre filtri da preferire solo se si è certi del fatto che tutti e tre filtri forniscono la stessa quantità d'acqua e si esauriscono nello stesso modo) o con due/tre contatori (per esempio impianto a tre filtri con la stessa quantità di resina, ma con tubazioni diverse, tempi di prelievo diversificati).

WM > 1 Si significa, ogni filtro ha suo contatore dell'acqua

WM > 1 NO significa, c'è solo un contatore d'acqua (che si deve collegare sulla morsettiera WM1)

Quando ci sono più contatori d'acqua occorre rispettare la sequenza dettata dalla morsettiera, bombola no. una = multivalvola/distributore pilota no. uno = contatore dell'acqua no. uno = WM1.

Tutti i contatori devono avere la stessa caratteristica (litri/impulso).

Attenzione: non è programabile se è stato programmato nel passo 1.3 S.

Il seguente passo è programabile se nel passo 1.3 è stato programmato Si.

Passo num: 6.4
Limite 10.0m3/h

Inserire il flusso massimo, dopo quale deve essere inserito il secondo filtro (valori accettati tra 0,1 e 999,9 m3/h).

Se è presente un terzo filtro, il terzo filtro verrà inserito con un flusso massimo x 2.

Passo num: 6.5
Isteresi 1.0m3/h


Un filtro viene disinserito quando il flusso va al di sotto del flusso massimo. Per evitare un continuo inserimento e disinserimento

consigliamo di programmare una isteresi.

Esempio: prendendo un flusso massimo di 10 m3/h (programmato nel passo 6.4) meno isteresi di 1,0 m3/h, il filtro viene disinserto con un flusso di 9 m3/h. Per il terzo filtro: limite x 2 meno isteresi x 2. Si può programmare valori tra 0 e 99,9 m3/h.

Passo num: 6.6
Ritardo 180s

Si può programmare anche un ritardo di inserimento/disinserimento.



7. Durezza dell'acqua da trattare

Si può scegliere uno dei parametri qui sotto riportati.

°dH = durezza tedesca

°f = durezza francese

°E = durezza inglese

ppm = parts per million CaCO₃

gpg = grain per gallon

Passo num.: 7.1
°D °F °E mg/l gpg

6.*

7.1

°D	°F	°E	mg/l	gpg

Il fattore di conversione è:

	°D	°F	°E	mg/l CaCO ₃	gpg	mmol/l
°D	1	1,78	1,25	17,85	1,04	0,18
°F	0,56	1	0,70	10,00	0,58	0,10
°E	0,80	1,43	1	14,30	0,83	0,14
mg/l CaCO ₃	0,056	0,105	0,07	1	0,058	0,01
gpg	0,96	1,71	1,2	17,1	1	0,17
mmol/l	5,60	10	7,02	100	5,82	1

8.1

Attenzione:

Il valore della durezza dell'acqua da trattare non può essere "qui" inserito. La durezza viene inserita, come descritto alla pagina 4.

Inserire qui, solo ed esclusivamente la dimensione della durezza.

8. Capacità di scambio

Passo num. :	8.1
Capacità	1800m³

L'unità di durezza dell'acqua selezionata al passo 7, determina l'unità fisica della capacità del filtro. La stessa, indica la quantità d'acqua dolce in m³ nell'unità di durezza selezionata.

La quantità d'acqua dolce per ogni filtro viene calcolata automaticamente come segue:

$$\frac{\text{capacità del filtro } ^\circ\text{D} \times \text{m}^3}{\text{durezza dell'acqua in } ^\circ\text{D}} = \text{quantità d'acqua addolcita (m}^3\text{)}$$

esempio 1:
$$\frac{1800 \text{ } ^\circ\text{D} \times \text{m}^3}{18 \text{ } ^\circ\text{f}} = 100 \text{ m}^3$$

oppure
esempio 2:
$$\frac{2020 \text{ } ^\circ\text{D} \times \text{m}^3}{40 \text{ } ^\circ\text{D}} = 50,5 \text{ m}^3$$

Per esempio il calcolo della capacità specifica è :

$$100 \text{ m}^3 \text{ (massima fornitura d'acqua addolcita)} \times 18^\circ\text{D (durezza dell'acqua)} = 1.800 \text{ } ^\circ\text{D} \times \text{m}^3$$

$$50,5 \text{ m}^3 \text{ (massima fornitura d'acqua addolcita)} \times 40^\circ\text{D (durezza dell'acqua)} = 2.020 \text{ } ^\circ\text{D} \times \text{m}^3$$

Si può inserire valori tra 10 e 655350°F x m³

Attenzione:

Inserire sempre la capacità di un solo filtro, indipendente dalla quantità di filtri presenti nell'impianto.

Passo num. :	8.2
Correz. cap.	S/N


Con impianti a filtro doppio in lavorazione parallelo si può correggere la Kapacità del filtro che si trova in lavorazione. Dopo esaurimento di un filtro, il filtro va in rigenerazione. Se la capacità residua del filtro che rimane in fornitura d'acqua è superiore di 50%, la capacità può essere corretto a 50%.

Esempio:

- capacità residua 45%, il valore rimane invariato
- la capacità residua supera 50%: con programmazione „Si“, la capacità viene corretto a 50%, con programmazione „No“, la capacità rimane invariato.

Con impianti a tre filtri in lavorazione parallelo: 33%.

Questo passo non è programmabile se è stato scelto solo un filtro in lavorazione.



9. Contatto prima dell'esaurimento

Passo num.: 9.1
Contat.anticiS/N

Se si desidera un contatto prima dell'esaurimento della bombola scegliere SI o NO

Passo num.: 9.2
Capacità 80%

Per avere un limite di preallarme della capacità massima, inserire un valore tra 1 e 99% . Quando viene superato il limite per esempio: capacità 180 m³, preallarme 80% = contatto di preallarme dopo 144 m³.


Passo num.: 9.3
Inizio rigen.S/N

Con il preallarme di capacità può essere iniziata automaticamente una rigenerazione.

Se si desidera ottenere un impianto che abbia una capacità di 180 m³, il Vs. cliente, consumerà giornalmente un massimo di 36 m³ d'acqua. Per risparmiare e per evitare di montare un impianto a doppio filtro si può scegliere se l'impianto debba rigenerare nell'orario serale impostato quando la capacità va al di sotto di 36 m³. In questo modo, il Vs. cliente avrà per la mattina successiva sempre un minimo di 36 m³ d'acqua addolcita a disposizione (inserire l'80% per ottenere quanto in esempio).

Attenzione:

La quantità di salamoia e i tempi di rigenerazione non vengono ricalcolati in relazione alla percentuale dell'esaurimento.



10. Comando elettrico

In commercio esistono diversi tipi di valvole/multivalvole e distributore pilota che vengono azionate in modo diverso. Si differenziano per:

- 1. comando a commutazione alterna (Alt)
- 2. comando ad impulso (Imp)
- 3. comandi esterni (Ext)
- 4. comandi EURO (Euro)

Passo num.: 10.1
Alt Imp Ext Euro

Comando a commutazione alterna

Passo num.: 10.2
Corrente altoS/N


Per le valvole di controllo, che necessitano di alta corrente, potrebbe essere necessario cambiare il motore di rigenerazione e quello di servizio non nello stesso momento.

In questa fase si può programmare se il motore (i) di rigenerazione e il motore(i) di servizio si accendono uno dopo l'altro.

Il programmatore commuta la corrente tra le due morsettiere, ovvero va da una posizione all'altra. Per alcuni il cambiamento sarà tra la morsettieria no. 6 e 7 (informarsi dai propri fornitori o richiederci informazioni specifiche).

Il nostro programmatore cambia tra la morsettieria no. 6-7 (o 15-16, 24-25) quando si deve cambiare la fase del distributore pilota.


I seguenti diagrammi indicano il cambiamento della corrente con valvole a più fasi di rigenerazione:




Esempio 1: valvola con due fasi a commutazione alterna



Esempio 2: valvola a quattro fasi a commutazione alterna




Esempio 3: valvola a cinque fase a commutazione alterna



Comando ad impulso

Con questo sistema, il programmatore da un impulso alla morsettieria 5-7 (o 14-16, 23-25) quando la valvola o distributore pilota deve cambiare la fase:


Esempio 4: valvola a quattro fasi ad impulso



Comando esterno

Si intende valvola con un asse eccentrica, per farla partire occorre un solo impulso. La valvola da il comando in automatico per la rigenerazione. Significa che per il cambiamento ed i tempi delle fasi, bisogna tenere conto che la regolazione avviene tramite l'asse della valvola. Il programmatore da in impulso alla morsettiera 5-7 (o 14-17, 23-25) e la valvola parte con il suo ciclo. Al solo scopo di controllarne lo svolgimento, programmare al passo 13. i tempi delle singole fasi. I tempi vengono stabiliti dalla valvola, quindi non è possibile ottenere una perfetta sincronizzazione.

Esempio 5: valvola a quattro fasi con comando esterno



Comando Euro


Passo num. : 10.3
Tempo lavagg 2m

Ovvero una valvola che viene comandata con due elettrovalvole che si spostano da una posizione di rigenerazione all'altra. Le valvole elettromagnetiche vengono collegate con la morsettiera 5-7 e 8-10 (o 14-16 e 17-19, 23-25 e 26-28).

Negli impianti che lavorano con funzione alternata, è possibile un breve lavaggio del filtro che si trova in riserva prima della messa in funzione, ciò per togliere un eventuale deposito di calcare.

I tempi di prelavaggio possono essere programmati da 0 a 99 minuti. Morsettiera 8-10 o 17-19 (26-28).

Esempio 6: comando EURO



11. Quantità delle fasi

Passo num. : 11.1
Fasi commutaz 4


In commercio esistono multivalvole o distributori pilota che vanno da 2 fino a 9 fasi. Inserire qui le fasi della Vs. valvola.

Attenzione: la posizione di lavorazione (fornitura acqua addolcita) è una fase.

Attenzione: alcuni fornitori parlano di valvola a 5 fasi che hanno però 4 fasi meccaniche, significa che la valvola rimane meccanicamente nella stessa posizione per:

- aspirare prodotti chimici (con acqua d'aspirazione)
- lavaggio lento (solo acqua d'aspirazione)

Con il cursore '#' inserire le fasi meccaniche della valvola



12. Lunghezza degli impulsi

Passo num. : 12.1
LunghImp. 1: 50s

Se si fosse optato per un comando ad impulso oppure per quello esterno, inserire la lunghezza dell'impulso tra 1 e 999 secondi.

Attenzione:

L'impulso non dev'essere più lungo del tempo inserito per le varie fasi della rigenerazione.

13. Tempi di rigenerazione

Programmate la durata necessaria delle differenti fasi, in funzione del numero delle fasi di commutazione di rigenerazione prestabilite (passo 11).
 Per la posizione: lavorazione e fermo non è possibile programmare una durata.

Inserire la durata della fase e il tempo desiderato da 1 a 999 minuti.

Passo num. : 13.1
Durata Fas1: 10m

Per esempio con una valvola a quattro fasi:

La durata della fase di lavaggio in controcorrente sarà per la fase 1: 10 minuti
 La durata della fase d'aspirazione salamoia sarà per la fase 2: 60 minuti
 La durata della fase di risciacquo sarà per la fase 3: 15 minuti

Indicazioni per la programmazione:

Tramite il pulsante "." posizionare il cursore sotto la fase da cambiare, con il pulsante "#" si può quindi cambiare la fase. Mettere il pulsante sotto il tempo da cambiare e con il pulsante "#" si può cambiare il valore.

10.* / 11.1

12.1

Lungh.dell'impulso	
1	s
2	s
3	s
4	s
5	s
6	s
7	s
8	s
9	s

13.1

Tempi di rigeneraz	
1	m
2	m
3	m
4	m
5	m
6	m
7	m
8	m

14.1

14. Programmazione delle funzioni in uscita

Il sistema di comando standard è dotato di sei relè supplementari necessari alle funzioni in uscita:

AD 1 = programma supplementare no. 1
 AD 2 = programma supplementare no. 2
 AD 3 = programma supplementare no. 3
 FL = lavaggio
 HP = pompa

RE = segnale "in rigenerazione"
 AL = allarme
 MF = messaggio
 FP = segnale d'impulso del prelievo
 - = nessuna funzione

AD1, AD2, AD3 = programmi supplementari

Comando per una pompa o una valvola: prima, dopo e durante la rigenerazione. Tempo di accensione da 1 fino a 999 minuti. Programmabile nel passo 15.1 – 15.3, 16.1 – 16.3, 17.1 – 17.3. I programmi supplementari iniziano sempre per tutti i filtri nello stesso modo. Attualmente non si può scegliere il programma supplementare per filtri 1 e per il programma supplementare 2 per filtro 2 ecc.
Questa funzione è comunque in fase di studio


RE = segnale "in rigenerazione" durante la rigenerazione (non programmabile)

AL = allarme (programmabile al passo 20.1 e 20.2)

MF = messaggio (programmabile al passo 21.1 e 21.2)

FL = Lavaggio Dopo un certo passaggio d'acqua inizia un lavaggio temporizzato per la desalinizzazione. Programmabile da 1 fino a 999 secondi, da 1 fino a 99.999 litri di passaggio acqua (passo 18.1 e 18.2).

HP = pompa Comando di una pompa o una valvola durante: la rigenerazione, il prelievo d'acqua (per esempio pompa per l'aumento di pressione, pompa salamoia vedi programma supplementare).




15. Uscita “Programma supplementare no. 1”

Prima della rigenerazione di un filtro può essere attivato un relè supplementare. Con il suddetto relè possono essere richiesti: lavaggi, pompa di lancio o di dosaggio. Nei passi successivi si determina: il momento della commutazione - prima, durante e dopo la rigenerazione, e la durata d'accensione dei relè.

Passo num. : 15.1
Inizio fase 2

Il momento d'inizio del programma supplementare è sempre all'inizio di una nuova fase di rigenerazione. Se si inserisce la fase “0” come punto di commutazione, il programma supplementare si attiva prima della partenza della rigenerazione.


Esempio 1: programma supplementare avviato prima della rigenerazione



Il programma supplementare può iniziare contemporaneamente con una fase di rigenerazione. Il tempo del programma supplementare può essere: più corto, più lungo od uguale al tempo della fase di rigenerazione.


Programmare la fase nella quale va iniziato il programma supplementare.

Esempio 2: inizio programma supplementare con la II. fase di rigenerazione



Se viene selezionata la lettera “E” (fine) il programma supplementare viene attivato dopo lo svolgimento della rigenerazione.


Esempio 3: inizio programma supplementare dopo lo svolgimento della rigenerazione



Durata del programma supplementare

Passo num. : 15.2
Tempo acces 20m

La durata del programma supplementare può essere compresa tra 1 e 999 minuti.



Commutazione valvola d'esercizio

Passo num. : 15.3
Camb.Val.EserS/N

Se al passo 15.1 è stata scelta la fase " 0 "decidere (con impianti a filtro singolo) se, la valvola d'esercizio deve rimane aperta o chiusa: immediatamente (camb val.lav S/N) o solo dopo la fine del programma supplementare (camb val.lav.S/N). Per gli impianti a doppio filtro in lavorazione alternata, decidere se: passare immediatamente o solamente alla fine ,al filtro che si trova in riserva di commutazione sul programma supplementare.

ATTENZIONE! Se la valvola d'esercizio deve chiudersi durante un programma supplementare che ha inizio prima della rigenerazione, il programma controlla i fattori che escludono una rigenerazione (per esempio: intervallo minimo tra due rigenerazioni) prima dell'inizio del programma supplementare. Ovvero, se c'è un segnale che esclude la rigenerazione, il programma supplementare non ha inizio. Mentre invece, se la valvola d'esercizio si chiude solo con l'inizio della rigenerazione, i fattori che escludono la rigenerazione vengono controllati prima della rigenerazione. Ovvero, si avrà un programma supplementare prima della rigenerazione, poi verrà eventualmente negata la rigenerazione, per esempio a causa del non rispetto dell'intervallo minimo tra due rigenerazioni

16. Uscita "Programma supplementare no. 2"

(Per informazioni più approfondite consultare il passo 15)

Passo num. : 16.1
Inizio fase 2

Inserire l'inizio del programmare supplementare

Passo num. : 16.2
Tempo acces 30m

Inserire il tempo tra 1 – 999 minuti.

Passo num. : 16.3
Camb.Val.EserS/N

Scegliere se la valvola d'esercizio debba restare aperta/chiusa anche durante un eventuale programma supplementare prima

della rigenerazione.

17. Uscita "Programma supplementare no. 3"

(Per informazioni più approfondite consultare il passo 15)

Passo num. : 17.1
Inizio fase 2

Inserire l'inizio del programmare supplementare


Passo num. : 17.2
Tempo acces 40m

Inserire il tempo tra 1 – 999 minuti.

Passo num. : 17.3
Camb.Val.EserS/N

Scegliere se la valvola d'esercizio debba restare aperta/chiusa anche durante un eventuale programma supplementare prima

della rigenerazione.



18. Uscita “Lavaggio“

Passo num. : 18.1
Tempo lavagg 20s

Inserire il tempo di lavaggio tra 1 fino a 999 secondi

Passo num. : 18.2
Interv. lav 500l

Inserire la quantità d’acqua che può passare prima dell’inizio del lavaggio. Si può inserire tra 1 e 99.999 litri (in questo esempio 500 litri).

19. Uscita “Impulso di prelievo“

Passo num. : 19.1
Impulso 1,0s

Con ogni impulso proveniente dal contatore dell’acqua eventualmente collegato, si avrà un impulso (relazione 1 : 1) in uscita per ogni impulso del contatore. Potete selezionare un tempo tra 0,2 e 999,9 secondi. Al seguente stadio potete programmare per quanto tempo ad impulso, il relè deve restare attivo. Questa funzione può essere utilizzata per comandare: una pompa di dosaggio, programmatore di dosaggio, o come contatto di un flussimetro.

Gli impulsi di conteggio acqua se si susseguono rapidamente vengono memorizzati, l’intervallo tra uno e l’altro è di 0,5 secondi in uscita.

20. Uscita “Allarmi“

L’impianto durante la lavorazione e la rigenerazione emette vari segnali, che possono essere commutati sul relè d’allarme (“1”= selezionato, “-“ = non selezionato)


Se venissero selezionati più segnali, il relè corrispondente fungerà da relè di raccolta allarmi.

Passo num. : 20.1
PF- DI- DY- WA-

- PF = mancanza corrente
- DI = intervallo minimo di rigenerazione (non programmabile se al passo 5.1 si è detto = NO)
- DY = rigenerazione ritardata (non programmabile se al passo 3.1 si è detto = NO)
- WA = attendere, prosegue rigenerazione (non programmabile se al passo 22.1 non si è provveduto a programmare “WA”)

Passo num. : 20.2
RC- CE- PC-

- RC = controllo prodotti chimici
- CE = sup. capacità massima (non programmabile per impianti a singolo filtro)
- PC = preallarme avvicinamento alla capacità massima (solo se non si è programmato al passo 9.1 = NO)



21. Uscita “Messaggi”

L’impianto può emettere svariati segnali (durante la rigenerazione ed il funzionamento in genere) che possono essere commutati in segnalazione di un messaggio.

Se venissero selezionati più segnali, il relè corrispondente fungerà da relè di raccolta allarmi.

(“I”= selezionato “-“= non selezionato).

Passo num. : 21.1
PF_ DI- DY- WA-

- PF = mancanza corrente
- DI = intervallo minimo di rigenerazione (non programmabile se al passo 5.1 si è detto = NO)
- DY = rigenerazione ritardata (non programmabile se al passo 3.1 si è detto = NO)
- WA = attendere, prosegue rigenerazione (non programmabile se al passo 22.1 non si è provveduto a programmare “WA”)

Passo num. : 21.2
RC_ CE- PC-

- RC = controllo prodotti chimici
- CE = sup.capacità massima (non programmabile per impianti a singolo filtro)
- PC = preallarme avvicinamento alla capacità massima (solo se non si è programmato al passo 9.1 = NO)

22. Entrata no. 5

Passo num. : 22.1
WA SP


Si può decidere cosa collegare all’entrata no. 5:

- WA = attendere durante la rigenerazione la funzione WA
- SP = stop lavorazione durante la lavorazione la funzione SP

Passo num. : 22.2
Val.eser.aperS/N

Si può inserire cosa deve fare la valvola d’esercizio se fosse presente il segnale “attendere”. Con valvola d’esercizio aperta “Si” la valvola rimane aperta con il rischio che, l’impianto fornisca l’acqua non trattata ottimalmente, avendo detto “No” la valvola d’esercizio chiude e l’impianto non fornisce più acqua.

Attenzione: Non programmabile con impianto a filtro alterno.



23. Entrata "Inizio"

Ritardo di rigenerazione 1

Passo num.: 23.1
RitardoRig1 60s

Con l'inserimento del tempo da 0 fino a 999 secondi si può:

- ritardare la messa in funzione del filtro dopo la rigenerazione,
- con analizzatore dell'acqua: chiudere il segnale in entrata "start" per aspettare un'altra analisi dell'acqua

Ritardo di rigenerazione 2

Passo num.: 23.2
RitardoRig2 1s

Si può ritardare il segnale in entrata (start) da 0 – 999 secondi.

24. Manutenzione

Si può inserire la quantità d'acqua da fornire dopo di che avremo il messaggio "richiesta manutenzione". Inoltre si deve inserire un eventuale attivazione del segnale d'allarme o segnale di disturbo (uscite).

Attenzione.

Solo la ditta di manutenzione può accedere a questo passo di programmazione.

Passo num.: 24.1
Manutenzion S/N

Passo num.: 24.2
Interv. 5000m³


Si può inserire un intervallo da 1 fino a 999.999 m³.

Passo num.: 24.3
Guasto S/N

In aggiunta al segnale nel display si può inserire anche l'azionamento del relais d'allarme in uscita.

Passo num.: 24.4
Messaggio S/N

In aggiunta al segnale nel display si può inserire anche l'azionamento del relais di messaggio in uscita.




Morsettiera ES2070 TV

Nessuna lampada di controllo nell'interruttore di rete

ES2070 TV - 24 V :

Solo ES2070 TV 115/24 V, 230/24 V, 240/24V





Dati tecnici



Collegamento di rete :

24V	+ 10%	50-60 Hz	fusibili 8A mT
115V	+ 10%	50-60 Hz	fusibili 8A mT
230V	+ 10%	50-60 Hz	fusibili 8A mT
115/24V	+ 10%	50-60 Hz	fusibili 8A mT
230/24V	+ 10%	50-60 Hz	fusibili 8A mT
240/24V	+ 10%	50-60 Hz	fusibili 8A mT

Potenza assorbita : 11VA

Uscite sotto tensione : Capacità totale fino 8A

Uscite a potenziale libero : carico dei contatti relais: max 250V 4A

Entrate : 9V, 8 mA

Tipo protezione : IP65

Temperatura ambiente: 0 – 50 °C

Peso : ca. 2,8 kg

Misure : l x a x p 390 x 318 x 160

L'apparecchio è protetto contro la perdita dei dati (tensione zero) regolare l'ora attuale in caso di prolungata mancanza di corrente.

☞ **ATTENZIONE !** Quando si spegne un accessorio, vedi: relais, interruttori magnetici, valvole elettromagnetiche ecc, può capitare che dall'accessorio stesso provenga un impulso che ne possa disturbare il funzionamento. Consigliamo l'utilizzo di una schermatura che eviti segnali d'impulso indesiderati. Il fornitore degli accessori può consigliare il tipo adatto di filtro antidisturbo.



Declaration of conformity

Declaration of conformity of the product with the essential requirement of the EMC directive 89 / 336 / EEC.

Product description

Product name : Controller for water softening installations
Product type : ES2070
Manufacturer : EWS Equipment for Water treatment Systems International B.V.
Paardskerkhofweg 14
NL-5223 AJ 's-Hertogenbosch
The Netherlands

Product environment

This product is intended for use in residential en light industrial environments.

Emission standard : EN 61000-6-3
Immunity standard : EN 61000-6-1
Electrical Safety : EN 60204
Low voltage directive : 2006/95/EG

Report

Report number : EWS / EMC / 0111

This declaration was issued by :

Date : 14 - 07 - 2008

Name : D.H. Naeber

Signature :



FIVE-YEAR CONTROLLER LIMITED WARRANTY

LIMITED WARRANTY

EWS International (hereafter EWS) warrants her products free from defects in material and workmanship under the following terms.

In this warranty, "Products" shall be taken to mean all devices that are supplied pursuant to the contract with exception of software.

VALIDITY OF THE WARRANTY

Labour and parts are warranted for five years from the date of the first customer purchase. This warranty is only valid for the first purchase customer.

Notwithstanding the warranty period of five years as mentioned above - while upholding the remaining provisions – a warranty period of three months applies to the supply of software.

COVER OF THE WARRANTY

Subject to the exceptions as laid down below, this warranty covers all defects in material or workmanship in the EWS products. The following are not covered by the warranty:

- 1) Any product or part not manufactured nor distributed by EWS. EWS will pass on warranty given by the actual manufacturer of products or parts that EWS uses in the product.
- 2) Any product, on which the serial number has been defaced, modified or removed.
- 3) Damage, deterioration or malfunction resulting from:
 - a) Accident, misuse, neglect, fire, water, lightning or other acts of nature.
 - b) Product modification or failure to follow instructions supplied by the products.
 - c) Repair or attempted repair by anyone not authorized by EWS.
 - d) Any shipment of the product (claims must be presented to the carrier)
 - e) Removal or installation of the product
 - f) Any other cause, which does not relate to a product defect.
 - g) Cartons, equipment enclosures, cables or accessories uses in conjunction with the product.

FINANCIAL CONSEQUENCES

EWS will only pay for labour and material expenses for covered items, proceed from repairs and updates done by EWS at the EWS location. EWS will not pay for the following:

- 1) Removal or installations charges at customers and/or end user location.
- 2) Costs for initial technical adjustments (set-up), including adjustment of user controls or programming.
- 3) Shipping charges proceed from returning goods by the customer. (Shipping charges for returning goods to the customer are for the account of EWS).

All the costs which exceed the obligations of EWS under this Warranty, such as, but not limited to, travel and accommodation costs and costs for assembly and dismantling are for the account and risk of the customer.

WARRANTY SERVICE

In order to retain the right to have a defect remedied under this warranty, the customer is obliged to:

- 1) Submit complaints about immediately obvious errors related to the products delivered, in writing within eight days of the delivery of the products and submit complaints about shortcomings relating to the products delivered, which are not visible, within eight days of their being discovered.
- 2) Return defected products for account and risk of the customer. Costs for this shipment will not be reimbursed by EWS. The products may only be returned following express, written permission from EWS. Returning the products does not affect the obligation to pay the invoiced amounts.



- 3) Present the original dated invoice (or a copy) as proof of warranty coverage, which must be included in any [of the] return shipment of the product. Please include also in any mailing a contact name, company, address and a description of the problem(s).

LIMITATION OF IMPLIED WARRANTIES

Except where such disclaimers and exclusions are specifically prohibited by applicable law, the foregoing sets forth the only warranty applicable to the product, and such warranty is given expressly and in lieu of all other warranties, express or implied, or merchantability and fitness for a particular purpose and all such implied warranties which exceed or differ from the warranty set forth herein are hereby disclaimed by EWS.

EXCLUSION OF DAMAGES

EWS' liability for any defective products is limited to the repair or replacement of the product at our option. Except where such limitations and exclusions are specifically prohibited by applicable law EWS shall not be liable for:

- 1) Damage to other property caused by defects in the EWS product, damages based upon inconvenience, loss of use of the product, loss of time, commercial loss or:
- 2) Any damages, whether incidental, [consequential or otherwise] special, indirect or consequential damages, injury to persons or property, or any other loss.

Under no circumstances whatsoever shall EWS be obliged to provide compensation beyond the direct damage incurred by customer up to an amount not exceeding the payment receivable from the insurer of EWS in connection with the damage.

APPLICABLE LAW AND DISPUTES

- 1) Dutch law shall govern all offers made by EWS and all agreements concluded between EWS and customer. This warranty explicitly excludes application of the Vienna Sales Convention (CISG).
- 2) All disputes which may arise between the parties shall be dealt with exclusively by the competent court of law in the Netherlands under whose jurisdiction EWS falls. However, EWS reserves the right to submit any disputes to the competent court in the customer's location.